

#8733#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 4245
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00119546
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	0,494	0,267	18,82	14,58	18,49	14,34	4,15	24	0	0	63,8	47,6	16,12	0,7	0,7	3,1
25.02.2023	0,504	0,275	19,03	14,61	18,67	14,37	4,3	24	0	0	63,8	47,7	16,12	0,7	0,7	1,3
26.02.2023	0,518	0,286	19,34	14,72	18,96	14,48	4,48	24	0	0	63,7	47,6	16,1	0,7	0,7	0,3
27.02.2023	0,444	0,21	18,13	14,77	17,84	14,53	3,31	24	0	0	63,3	47,3	16	0,7	0,7	-1,2
28.02.2023	0,454	0,233	18,49	14,74	18,22	14,5	3,72	24	0	0	61,6	46,2	15,48	0,7	0,7	-1,2
01.03.2023	0,498	0,273	19,18	14,69	18,87	14,45	4,42	24	0	0	61,7	46,1	15,58	0,7	0,7	3,1
02.03.2023	0,467	0,239	18,6	14,68	18,32	14,44	3,88	24	0	0	62,5	46,8	15,73	0,7	0,7	1,9
03.03.2023	0,467	0,244	18,73	14,74	18,44	14,5	3,94	24	0	0	61,6	46,2	15,43	0,7	0,7	3,6
04.03.2023	0,456	0,232	18,62	14,76	18,32	14,52	3,8	24	0	0	61,7	46,3	15,45	0,7	0,7	1,8
05.03.2023	0,48	0,253	19,03	14,89	18,72	14,65	4,07	24	0	0	61,7	46,2	15,55	0,7	0,7	-0,5
06.03.2023	0,464	0,232	19,14	15,28	18,82	15,04	3,78	24	0	0	62,3	47,1	15,18	0,7	0,7	-0,9
07.03.2023	0,443	0,217	18,86	15,3	18,57	15,06	3,51	24	0	0	61,6	46,4	15,19	0,7	0,7	-1,6
08.03.2023	0,47	0,239	19,19	15,27	18,86	15,03	3,83	24	0	0	61,6	46,2	15,47	0,7	0,7	-0,2
09.03.2023	0,461	0,229	18,99	15,25	18,7	15,01	3,69	24	0	0	62,5	47,2	15,31	0,7	0,7	-3,2
10.03.2023	0,447	0,217	18,75	15,17	18,47	14,93	3,54	24	0	0	61,7	46,4	15,23	0,7	0,7	-2,6
11.03.2023	0,501	0,274	19,66	15,13	19,34	14,89	4,45	24	0	0	61,6	46,5	15,11	0,7	0,7	-1
12.03.2023	0,502	0,272	19,62	15,1	19,28	14,86	4,42	24	0	0	61,7	46,4	15,23	0,7	0,7	-0,3
13.03.2023	0,494	0,263	19,33	14,99	19,01	14,75	4,26	24	0	0	62,3	47	15,3	0,7	0,7	0
14.03.2023	0,492	0,27	19,43	14,96	19,11	14,72	4,39	24	0	0	61,8	46,7	15,07	0,7	0,7	8,8
15.03.2023	0,511	0,288	19,74	14,99	19,41	14,75	4,66	24	0	0	61,9	46,8	15,12	0,7	0,7	4,4
16.03.2023	0,451	0,222	18,63	15	18,35	14,76	3,59	24	0	0	62,3	47	15,29	0,7	0,7	1,8
17.03.2023	0,462	0,24	18,79	14,87	18,51	14,63	3,88	24	0	0	61,7	46,5	15,19	0,7	0,7	2,2
18.03.2023	0,492	0,271	19,39	14,95	19,08	14,71	4,37	24	0	0	61,8	46,7	15,08	0,7	0,7	6,6
19.03.2023	0,557	0,345	20,58	14,89	20,2	14,65	5,55	24	0	0	61,8	47,1	14,75	0,7	0,7	8,8
20.03.2023	0,445	0,226	18,62	14,95	18,33	14,71	3,62	24	0	0	62,4	47,3	15,04	0,7	0,7	-
21.03.2023	0,476	0,259	19,14	14,9	18,84	14,66	4,18	24	0	0	61,7	46,9	14,78	0,7	0,7	-
22.03.2023	0,434	0,216	18,41	14,91	18,15	14,67	3,48	24	0	0	61,8	46,9	14,92	0,7	0,7	-
23.03.2023	0,5	0,284	19,53	14,86	19,19	14,62	4,57	24	0	0	62,2	47,5	14,73	0,7	0,7	-
Итого:	13,384	0	533,77	417,95	525,07	411,23	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,384															

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	557,2	20979,74	15799,92	20614,22	15573,92
23.03.2023	570,584	21513,51	16217,87	21139,29	15985,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 14:18:35