

#8727#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4245
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	0,567	0,32	18,9	14,01	18,48	13,77	4,71	24	0	0	68,3	50,5	17,77	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,508	0,273	18,19	13,93	17,82	13,69	4,13	24	0	0	66,8	49,7	17,06	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,514	0,287	18,46	13,91	18,11	13,67	4,44	24	0	0	64,9	48,5	16,4	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,446	0,28	15,3	10,6	15	10,43	4,57	24	0	0	63,8	48,7	15,04	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,535	0,317	19,37	14,41	19	14,17	4,83	24	0	0	65,5	50	15,49	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,384	0,3	9,93	5,18	9,79	5,1	4,69	23	0	0	64,3	48	16,32	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,557	0,331	19,33	14,09	18,95	13,85	5,1	24	0	0	65,4	49,3	16,07	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,535	0,312	19	14,12	18,63	13,88	4,75	24	0	0	65,6	49,5	16,1	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,482	0,258	18,22	14,18	17,92	13,94	3,98	24	0	0	64,8	48,8	15,92	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,508	0,295	18,91	14,15	18,58	13,91	4,67	24	0	0	63,1	47,8	15,34	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,533	0,315	19,23	14,16	18,92	13,92	5	24	0	0	63,1	47,6	15,46	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,561	0,345	19,74	14,13	19,37	13,89	5,48	24	0	0	63	47,5	15,54	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,521	0,307	19,09	14,19	18,78	13,95	4,83	24	0	0	63	47,3	15,65	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,502	0,278	18,7	14,18	18,38	13,94	4,44	24	0	0	63,3	47,4	15,88	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,507	0,291	19,04	14,15	18,73	13,92	4,81	24	0	0	61,6	46,4	15,17	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,489	0,268	18,49	14,14	18,17	13,9	4,27	24	0	0	62,9	46,9	15,95	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,559	0,34	19,53	14,1	19,19	13,86	5,33	24	0	0	63,1	47,1	16,01	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,54	0,32	19,31	14,15	18,99	13,91	5,08	24	0	0	62,9	46,9	15,98	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,552	0,332	19,45	14,13	19,13	13,89	5,24	24	0	0	63	47,1	15,89	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,52	0,304	19,05	14,18	18,74	13,94	4,8	24	0	0	63	47,4	15,62	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,519	0,301	18,98	14,13	18,64	13,89	4,75	24	0	0	63,2	47,6	15,65	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,519	0,306	19,04	14,13	18,71	13,89	4,82	24	0	0	63	47,4	15,58	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,486	0,271	18,47	14,12	18,17	13,88	4,29	24	0	0	63	47,3	15,67	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,534	0,315	19,15	14,07	18,8	13,83	4,97	24	0	0	63,3	47,5	15,77	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,396	0,274	12,79	8,11	12,59	7,98	4,61	24	0	0	61,2	46,9	14,28	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,549	0,341	19,53	14	19,16	13,76	5,4	24	0	0	63,1	48	15,1	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,53	0,32	19,18	14,01	18,85	13,77	5,08	24	0	0	62,9	47,7	15,28	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,507	0,292	18,66	14	18,36	13,76	4,6	24	0	0	63,3	47,9	15,4	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,417	0,265	15,17	10,52	14,91	10,37	4,54	24	0	0	60,6	46,9	13,71	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,522	0,316	18,94	13,84	18,62	13,6	5,02	24	0	0	63,2	48	15,19	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,531	0,321	19,01	13,8	18,67	13,56	5,11	24	0	0	63,1	47,7	15,38	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	0,536	0,327	19,04	13,79	18,71	13,55	5,16	24	0	0	63,1	47,6	15,56	0,7	0,7	-
Итого:	16,366	0	585,2	428,61	574,87	421,37	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,366															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	231,331	9231,6	7191,93	9059,52	7079,14
23.04.2021	247,697	9816,8	7620,54	9634,39	7500,51

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2021 12:57:29