

#102417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4244

ВКТ-7

00119546

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	0,668	0,017	127,35	126,68	126,39	125,96	0,43	24	0	0	41,2	36,1	5,13	0,6	0,4	8,5
25.10.2024	0,708	0,015	128,99	128,31	127,95	127,55	0,4	24	0	0	41,8	36,4	5,4	0,6	0,4	4
26.10.2024	0,715	0,018	129,26	128,57	128,22	127,81	0,41	24	0	0	42	36,5	5,44	0,6	0,4	8,2
27.10.2024	0,725	0,011	134,82	134,12	133,76	133,36	0,4	25	0	0	41,8	36,5	5,3	0,6	0,4	9,6
28.10.2024	0,699	0,012	129,56	128,88	128,5	128,14	0,36	24	0	0	41,9	36,6	5,3	0,6	0,4	10,2
29.10.2024	0,69	0,017	129,37	128,7	128,36	127,94	0,42	24	0	0	41,8	36,6	5,22	0,6	0,4	10,9
30.10.2024	0,69	0,015	130	129,35	128,99	128,61	0,38	24	0	0	41,6	36,4	5,2	0,6	0,4	12,2
31.10.2024	0,688	0,015	130,64	129,96	129,66	129,24	0,42	24	0	0	41,3	36,2	5,16	0,6	0,4	9,6
01.11.2024	0,699	0,014	130,76	130,07	129,68	129,29	0,39	24	0	0	41,9	36,6	5,25	0,6	0,4	-
02.11.2024	0,752	0,012	130,84	130,14	129,67	129,3	0,37	24	0	0	42,5	36,8	5,65	0,6	0,4	-
03.11.2024	0,774	0,012	130,92	130,22	129,76	129,4	0,36	24	0	0	42,8	36,9	5,85	0,6	0,4	-
04.11.2024	0,705	0,016	123,66	122,98	122,62	122,2	0,42	24	0	1	42,1	36,5	5,59	0,6	0,4	-
05.11.2024	0,793	0,019	132,62	131,89	131,45	131,01	0,44	24	0	0	42,8	36,9	5,86	0,6	0,4	-
06.11.2024	0,832	0,018	133,04	132,28	131,84	131,38	0,46	24	0	0	43,3	37,1	6,16	0,6	0,4	-
07.11.2024	0,863	0,022	132,73	131,98	131,53	131,02	0,51	24	0	0	43,8	37,4	6,39	0,6	0,4	-
08.11.2024	0,782	0,015	132,61	131,91	131,58	131,14	0,44	24	0	0	41,8	36,1	5,76	0,6	0,4	-
09.11.2024	0,852	0,016	132,65	131,9	131,45	131,02	0,43	24	0	0	43,2	36,9	6,34	0,6	0,4	-
10.11.2024	0,972	0,02	132,68	131,86	131,4	130,9	0,5	24	0	0	45,7	38,5	7,21	0,6	0,4	-
11.11.2024	1,065	0,017	132,69	131,79	131,25	130,83	0,42	24	0	0	47,9	39,9	7,97	0,6	0,4	-
12.11.2024	1,095	0,022	132,71	131,77	131,27	130,81	0,46	24	0	0	48,2	40	8,14	0,6	0,4	-
13.11.2024	1,079	0,02	132,66	131,72	131,22	130,76	0,46	24	0	0	47,8	39,7	8,07	0,6	0,4	-
14.11.2024	0,966	0,018	132,42	131,58	131,16	130,66	0,5	24	0	0	45,3	38,1	7,18	0,6	0,4	-
15.11.2024	0,915	0,018	140,79	139,97	139,5	139,05	0,45	24	0	0	43,9	37,5	6,42	0,6	0,4	-
16.11.2024	0,939	0,021	154,03	153,11	152,59	152,08	0,51	24	0	0	44,2	38,2	6	0,6	0,4	-
17.11.2024	0,921	0,019	153,5	152,6	152,06	151,6	0,46	24	0	0	44	38,1	5,92	0,6	0,4	-
18.11.2024	1,136	0,02	153,73	152,7	152,02	151,53	0,49	24	0	0	48,1	40,8	7,32	0,6	0,4	-
19.11.2024	1,43	0,022	153,27	152,02	151,11	150,58	0,53	24	0	0	55	45,7	9,27	0,6	0,4	-
20.11.2024	1,38	0,026	152,68	151,42	150,62	149,94	0,68	24	0	0	54,2	45,2	8,93	0,6	0,4	-
21.11.2024	1,597	0,031	152,85	151,4	150,48	149,72	0,76	24	0	0	58,4	48	10,34	0,6	0,4	-
22.11.2024	1,475	0,026	150,11	148,74	147,89	147,23	0,66	24	0	0	56,1	46,3	9,75	0,6	0,4	-
23.11.2024	1,553	0,027	140,29	138,9	138,13	137,46	0,67	24	0	0	57,9	46,9	10,99	0,6	0,4	-
Итого:	29,158	0	4234,23	4207,52	4192,11	4177,52	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,158															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	257,412	22306,84	21530,55	22004	21338,89
23.11.2024	286,57	26541,07	25738,07	26196,11	25516,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2024 16:31:03