

#8718#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Верещагина 6, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 4244
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00119546
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	0,985	0,048	123,47	121,91	122,2	120,97	1,23	24	0	0	46,6	39	7,66	0,6	0,4	-
25.11.2021	0,994	0,048	123,44	121,88	122,2	120,98	1,22	24	0	0	46,3	38,6	7,73	0,6	0,4	-
26.11.2021	1,132	0,05	123,51	121,84	122,12	120,88	1,24	24	0	0	49,2	40,4	8,82	0,6	0,4	-
27.11.2021	1,233	0,053	123,52	121,77	122	120,81	1,19	24	0	0	51,7	42	9,67	0,6	0,4	-
28.11.2021	1,191	0,049	123,4	121,71	121,95	120,75	1,2	24	0	0	50,6	41,3	9,36	0,6	0,4	-
29.11.2021	1,296	0,052	123,59	121,81	121,96	120,76	1,2	24	0	0	52,8	42,6	10,2	0,6	0,4	-
30.11.2021	1,381	0,059	123,65	121,8	121,94	120,65	1,29	24	0	0	54,5	43,7	10,84	0,6	0,4	-
01.12.2021	1,415	0,059	123,64	121,69	121,85	120,54	1,31	24	0	0	55,5	44,4	11,1	0,6	0,4	-
02.12.2021	1,237	0,056	123,37	121,56	121,86	120,57	1,29	24	0	0	51,6	41,9	9,7	0,6	0,4	-
03.12.2021	1,425	0,068	123,56	121,63	121,86	120,45	1,41	24	0	0	55,2	44	11,16	0,6	0,4	-
04.12.2021	1,387	0,06	123,52	121,61	121,82	120,51	1,31	24	0	0	54,5	43,6	10,89	0,6	0,4	-
05.12.2021	1,429	0,064	123,54	121,62	121,82	120,44	1,38	24	0	0	55,1	43,9	11,21	0,6	0,4	-
06.12.2021	1,759	0,063	123,96	121,74	121,79	120,39	1,4	24	0	0	61,9	48	13,87	0,6	0,4	-
07.12.2021	1,947	0,072	124,22	121,85	121,79	120,41	1,38	24	0	0	65,6	50,2	15,39	0,6	0,4	-
08.12.2021	1,979	0,071	124,19	121,76	121,7	120,32	1,38	24	0	0	66	50,3	15,66	0,6	0,4	-
09.12.2021	1,88	0,064	123,99	121,69	121,67	120,31	1,36	24	0	0	63,7	48,8	14,89	0,6	0,4	-
10.12.2021	1,685	0,064	123,71	121,51	121,67	120,31	1,36	24	0	0	60,2	46,9	13,3	0,6	0,4	-
11.12.2021	1,635	0,066	123,58	121,31	121,57	120,11	1,46	24	0	0	59,7	46,8	12,87	0,6	0,4	-
12.12.2021	1,657	0,066	123,58	121,29	121,46	120,07	1,39	24	0	0	60,4	47,3	13,09	0,6	0,4	-
13.12.2021	1,63	0,069	123,55	121,23	121,51	120,03	1,48	24	0	0	59,8	47	12,83	0,6	0,4	-
14.12.2021	1,315	0,062	123,14	121,04	121,5	119,99	1,51	24	0	0	53,3	43	10,25	0,6	0,4	-
15.12.2021	1,082	0,055	122,91	121	121,57	120,07	1,5	24	0	0	47,7	39,3	8,39	0,6	0,4	-
16.12.2021	1,031	0,054	122,62	120,77	121,4	119,96	1,44	24	0	0	46,3	38,3	8,01	0,6	0,4	-
17.12.2021	1,091	0,061	122,7	120,74	121,4	119,83	1,57	24	0	0	47,6	39,1	8,46	0,6	0,4	-
18.12.2021	1,059	0,058	122,65	120,74	121,37	119,87	1,5	24	0	0	46,9	38,7	8,23	0,6	0,4	-
19.12.2021	1,144	0,062	122,72	120,78	121,41	119,83	1,58	24	0	0	48,6	39,7	8,9	0,6	0,4	-
20.12.2021	1,46	0,067	123,12	120,95	121,36	119,83	1,53	24	0	0	55,5	44	11,45	0,6	0,4	-
21.12.2021	1,72	0,073	123,49	121,1	121,39	119,83	1,56	24	0	0	61	47,4	13,56	0,6	0,4	-
22.12.2021	1,804	0,077	123,55	121,11	121,38	119,7	1,68	24	0	0	62,6	48,4	14,17	0,6	0,4	-
23.12.2021	1,755	0,07	123,48	121,06	121,32	119,77	1,55	24	0	0	61,8	48	13,85	0,6	0,4	-
Итого:	42,738	0	3703,37	3642,5	3650,84	3608,94	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,738															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	440,054	42297,6	41082,5	41743,05	40722,33
23.12.2021	482,792	46000,97	44725	45393,89	44331,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.12.2021 7:45:00