

#126214#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель МЕГА-СИТИ, ООО
Адрес потребителя Мусоргского 10, Калининград (Мега Сити)
Номер абонента 4920
Порядковый номер 8877
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20108917
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	10,115	0	101,86	0	0	99,549	0	0	24	0	71,2	46,9	0,4	0,35	4,4
22.03.2025	10,345	0	113,889	0	0	111,309	0	0	24	0	71,1	48,9	0,4	0,35	5,6
23.03.2025	9,612	0	96,766	0	0	94,588	0	0	24	0	70,9	46,6	0,4	0,35	5,7
24.03.2025	10,65	0	109,654	0	0	107,163	0	0	24	0	71,1	47,4	0,4	0,35	6,8
25.03.2025	10,054	0	113,439	0	0	110,863	0	0	24	0	71,2	49,6	0,4	0,35	5,5
26.03.2025	10,106	0	98,728	0	0	96,492	0	0	24	0	71	46	0,41	0,35	4,4
27.03.2025	10,204	0	101,653	0	0	99,352	0	0	24	0	71,1	46,5	0,41	0,35	6,9
28.03.2025	7,774	0	72,207	0	0	70,579	0	0	24	0	70,9	44,6	0,41	0,35	5,7
29.03.2025	7,283	0	69,52	0	0	67,957	0	0	24	0	70,7	45,2	0,41	0,35	8,9
30.03.2025	9,538	0	91,93	0	0	89,86	0	0	24	0	70,9	45,6	0,41	0,35	9,9
31.03.2025	9,504	0	92,945	0	0	90,85	0	0	24	0	70,9	46	0,41	0,35	6,8
01.04.2025	10,25	0	105,631	0	0	103,247	0	0	24	0	71	47,3	0,4	0,35	5,9
02.04.2025	8,648	0	86,726	0	0	84,777	0	0	24	0	70,7	46,4	0,39	0,34	-
03.04.2025	7,795	0	72,511	0	0	70,891	0	0	24	0	70,5	44,2	0,4	0,34	-
04.04.2025	8,936	0	85,126	0	0	83,21	0	0	24	0	70,9	45,3	0,4	0,34	-
05.04.2025	11,551	0	127,073	0	0	124,132	0	0	24	0	71,8	49,6	0,39	0,34	-
06.04.2025	12,379	0	134,194	0	0	130,924	0	0	24	0	74	51,4	0,39	0,34	-
07.04.2025	11,627	0	124,12	0	0	121,159	0	0	24	0	73	50,1	0,39	0,34	-
08.04.2025	11,257	0	120,798	0	0	118,038	0	0	24	0	71,4	48,6	0,39	0,34	-
09.04.2025	11,407	0	125,927	0	0	123,066	0	0	24	0	71,1	49	0,39	0,34	-
10.04.2025	11,966	0	135,113	0	0	131,991	0	0	24	0	71,7	50,1	0,39	0,34	-
11.04.2025	10,084	0	106,479	0	0	104,068	0	0	24	0	71	47,9	0,39	0,34	-
12.04.2025	8,766	0	94,406	0	0	92,264	0	0	24	0	71,2	48,5	0,39	0,34	-
13.04.2025	5,453	0	51,954	0	0	50,795	0	0	24	0	70,4	44,8	0,4	0,34	-
14.04.2025	3,265	0	28,524	0	0	27,898	0	0	24	0	69,8	41,9	0,41	0,34	-
15.04.2025	0,751	0	10,717	0	0	10,505	0	0	24	0	66,1	49,1	0,41	0,31	-
16.04.2025	0,784	0	11,054	0	0	10,833	0	0	24	0	66,3	49	0,4	0,3	-
17.04.2025	0,764	0	12,484	0	0	12,231	0	0	24	0	66,7	51,8	0,41	0,28	-
18.04.2025	0,802	0	12,606	0	0	12,352	0	0	24	0	66,7	51,2	0,41	0,27	-
19.04.2025	0,773	0	12,539	0	0	12,287	0	0	24	0	66,4	51,4	0,41	0,27	-
20.04.2025	0,753	0	12,791	0	0	12,537	0	0	24	0	66,1	51,8	0,41	0,27	-
Итого:	243,196	0	2533,364	0	0	2475,767	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,086														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	3958,027	42627,917	0	0	41588,625	0	0	11964	1
20.04.2025	4201,224	45161,28	0	0	44064,393	0	0	12708	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 8:05:00