

#82611#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)  
5346

Заводской номер счётчика 00261577	Показания прибора, Гкал 23.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	198,551	104,478	94.073

Подпись исполнителя



*с 21.05.24 по 23.05.24*

#81836#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8830  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261577  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 30.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	0,131	0,049	3,64	1,94	3,57	1,93	1,64	24	0	0	63,6	41,9	21,67	0,37	0,28
25.04.2024	6,4	0,964	0,525	31,99	17,22	31,43	17,02	14,41	24	0	0	61,1	48,5	12,66	0,47	0,42
26.04.2024	7,8	1,689	0,633	59,57	42,9	58,35	42,42	15,93	24	0	0	66,6	48,3	18,25	0,47	0,42
27.04.2024	12,1	1,734	0,533	57,24	42,99	55,97	42,51	13,46	24	0	0	69,9	48,4	21,55	0,47	0,42
28.04.2024	14,6	2,78	0,576	58,26	42,53	56,35	42,05	14,3	24	0	0	88	48,8	39,22	0,47	0,42
29.04.2024	16,9	3,494	0,525	57,65	42,61	55,16	42,13	13,03	24	0	0	102,8	49	53,88	0,47	0,42
30.04.2024	16,1	4,584	0,362	56,55	42,55	42,25	33,26	8,99	19	5	1	148,5	49,2	99,27	0,47	0,42
01.05.2024	-	4,643	0,524	58,44	42,5	54,89	42,02	12,87	24	0	0	124,2	49,2	74,99	0,47	0,42
02.05.2024	-	5,652	0,444	57,37	42,38	52,72	41,9	10,82	24	0	0	147,6	49,4	98,17	0,47	0,42
03.05.2024	-	3,607	0,273	56,19	42,47	34,67	28,02	6,65	16	8	1	145,1	49,1	96	0,47	0,42
04.05.2024	-	5,291	0,516	58,82	42,39	54,59	41,91	12,68	24	0	0	136,8	49,3	87,41	0,47	0,42
05.05.2024	-	5,259	0,463	57,5	42,43	53,22	41,95	11,27	24	0	0	139,3	49,3	90,06	0,47	0,42
06.05.2024	-	3,229	0,478	56,25	42,51	53,91	42,03	11,88	24	0	0	100	48,8	51,12	0,47	0,42
07.05.2024	-	3,744	0,483	56,74	42,45	54,03	41,97	12,06	24	0	0	109	48,6	60,33	0,47	0,42
08.05.2024	-	3,585	0,476	56,63	42,49	54,03	42,01	12,02	24	0	0	105,9	48,4	57,48	0,47	0,42
09.05.2024	-	3,678	0,513	57,45	42,46	54,83	41,98	12,85	24	0	0	106,2	48,5	57,73	0,47	0,42
10.05.2024	-	4,624	0,472	58,57	43,64	55,06	43,15	11,91	24	0	0	123,6	48,3	75,26	0,47	0,41
11.05.2024	-	7,059	0,385	62,65	46,81	54,24	44,59	9,65	23	1	1	170	48,4	121,61	0,47	0,42
12.05.2024	-	2,87	0,258	58,62	41,86	21,89	15,41	6,48	9	15	1	166,8	48,9	117,89	0,47	0,42
13.05.2024	-	0,44	0,005	56,4	41,92	3,6	3,49	0,11	2	22	1	167,1	47,3	119,75	0,47	0,42
14.05.2024	-	2,501	0,134	56,52	42,36	22,69	19,34	3,35	11	13	1	152,2	48,4	103,75	0,47	0,42
15.05.2024	-	5,412	0,432	57,79	42,15	43,58	32,79	10,79	19	5	1	162	48,8	113,11	0,47	0,42
16.05.2024	-	3,582	0,143	56,59	41,74	27,64	24,1	3,54	14	10	1	171	48,1	122,87	0,47	0,42
17.05.2024	-	2,63	0,187	55,57	41,84	21,85	17,19	4,66	10	14	1	159,8	49,1	110,72	0,47	0,42
18.05.2024	-	2,009	0,124	56,16	41,6	15,1	12	3,1	7	17	1	172,1	48,9	123,23	0,47	0,42
19.05.2024	-	0	0	56,35	41:57	0	0	0	0	24	1	0	48,7	0	0,42	0,38
20.05.2024	-	3,29	0,794	61,77	36,85	44,63	24,38	20,25	17	7	1	105,9	49,1	56,83	0,45	0,41
21.05.2024	-	1,969	0,733	62,88	43,79	61,51	43,33	18,18	24	0	0	69,4	49,3	20,1	0,47	0,42
22.05.2024	-	1,659	0,535	57,08	43,16	55,84	42,68	13,16	24	0	0	69,5	49,2	20,28	0,46	0,42
23.05.2024	-	1,964	0,713	60,8	41,85	59,45	41,38	18,07	24	0	0	70	49,1	20,86	0,47	0,42
Итого:	9,4	94,073	12,288	1658,04	1205,96	1257,05	948,94	308,11	579	141	-	115,8	48,54	68,87	0,46	0,41

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 579 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	104,478	4724,77	3587,36	4641,19	3548,03
23.05.2024	198,551	6382,81	4793,32	5898,24	4496,97

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_