

#95093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 97А, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8830
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261577
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,162	0,507	58,89	45,95	57,87	45,47	12,4	24	0	0	60,9	49,5	11,43	0,49	0,44	-
25.08.2024	1,193	0,534	59,59	46,07	58,58	45,59	12,99	24	0	0	61	49,7	11,35	0,49	0,44	-
26.08.2024	1,157	0,5	58,68	45,9	57,69	45,42	12,27	24	0	0	61	49,6	11,45	0,49	0,44	-
27.08.2024	1,215	0,553	60,1	46,11	59,08	45,63	13,45	24	0	0	61	49,6	11,35	0,49	0,44	-
28.08.2024	1,139	0,486	58,52	46,05	57,5	45,57	11,93	24	0	0	61,1	49,6	11,41	0,48	0,44	-
29.08.2024	1,166	0,488	60,38	47,96	59,36	47,4	11,96	24	0	0	61,1	49,6	11,44	0,48	0,44	-
30.08.2024	1,133	0,485	62,62	50,52	61,53	49,9	11,63	24	0	0	61,1	50,4	10,64	0,48	0,42	-
31.08.2024	1,124	0,471	60,27	48,31	59,22	47,71	11,51	24	0	0	61,1	50	11,05	0,49	0,43	-
01.09.2024	1,222	0,557	59,94	45,75	58,91	45,27	13,64	24	0	0	61	49,6	11,39	0,49	0,43	-
02.09.2024	1,186	0,514	58,15	44,86	57,16	44,38	12,78	24	0	0	60,9	49	11,82	0,49	0,44	-
03.09.2024	1,142	0,481	56,04	43,57	55,07	43,09	11,98	24	0	0	61	48,9	12,12	0,49	0,44	-
04.09.2024	1,154	0,508	56,55	43,52	55,59	43,04	12,55	24	0	0	61	49,3	11,64	0,49	0,44	-
05.09.2024	1,105	0,465	55,69	43,66	54,75	43,18	11,57	24	0	0	61	49,3	11,68	0,49	0,44	-
06.09.2024	1,105	0,475	55,59	43,43	54,64	42,95	11,69	24	0	0	61	49,4	11,64	0,49	0,44	-
07.09.2024	1,16	0,517	56,97	43,79	55,99	43,31	12,68	24	0	0	61	49,4	11,6	0,48	0,43	-
08.09.2024	1,182	0,538	57,95	44,34	56,97	43,86	13,11	24	0	0	61	49,6	11,46	0,49	0,44	-
09.09.2024	1,15	0,505	56,86	43,96	55,89	43,48	12,41	24	0	0	61	49,4	11,65	0,49	0,44	-
10.09.2024	1,173	0,515	56,55	43,33	55,62	42,85	12,77	24	0	0	61	49,2	11,88	0,49	0,44	-
11.09.2024	1,164	0,515	56,76	43,27	55,79	42,79	13	24	0	0	60,2	48,6	11,68	0,54	0,41	-
12.09.2024	0,865	0,389	40,6	30,59	39,95	30,25	9,7	17	7	1	60,9	48,9	12	0,53	0,41	-
13.09.2024	0,807	0,333	39,67	31,01	39,01	30,67	8,34	17	7	1	60,9	48,7	12,24	0,49	0,44	-
14.09.2024	1,24	0,542	57,75	43,63	56,77	43,15	13,62	24	0	0	60,9	48,5	12,39	0,48	0,44	-
15.09.2024	1,25	0,546	57,58	43,38	56,62	42,9	13,72	24	0	0	60,9	48,4	12,53	0,48	0,44	-
16.09.2024	1,214	0,531	57,13	43,36	56,15	42,88	13,27	24	0	0	60,9	48,7	12,24	0,49	0,44	-
17.09.2024	1,217	0,532	56,84	43,03	55,9	42,55	13,35	24	0	0	61	48,6	12,36	0,49	0,43	-
18.09.2024	1,238	0,549	57,83	43,63	56,87	43,14	13,73	24	0	0	61	48,8	12,23	0,48	0,44	-
19.09.2024	1,187	0,509	56,5	43,29	55,55	42,81	12,74	24	0	0	61	48,7	12,33	0,49	0,44	-
20.09.2024	1,181	0,507	56,44	43,32	55,51	42,84	12,67	24	0	0	61	48,7	12,29	0,48	0,43	-
21.09.2024	1,207	0,52	56,95	43,43	56,01	42,95	13,06	24	0	0	61	48,6	12,36	0,48	0,43	-
22.09.2024	1,305	0,603	58,58	43,07	57,61	42,59	15,02	24	0	0	61	48,7	12,3	0,48	0,44	-
23.09.2024	1,241	0,555	56,97	42,64	56,02	42,16	13,86	24	0	0	60,9	48,6	12,36	0,48	0,43	-
Итого:	35,984	0	1758,94	1354,73	1729,18	1339,78	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,984															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 730

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	333,425	10743,55	8020,4	10105,75	7649,01
23.09.2024	369,409	12502,49	9375,13	11834,93	8988,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:39:14