

#33895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АГАТ, ООО
Ольштынская 1, Калининград
2777
9252
ТВ7 (ASCII)
16035777
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
27.09.2023	0,077	0	2,435	0	0	2,403	0	0	24	0	53,6	46	0,39	0,25	-
28.09.2023	0,066	0	2,41	0	0	2,378	0	0	24	0	53	46,4	0,36	0,25	-
29.09.2023	0,079	0	2,398	0	0	2,366	0	0	24	0	53,6	45,7	0,37	0,25	-
30.09.2023	0,105	0	2,505	0	0	2,471	0	0	24	0	54,2	44,1	0,39	0,25	-
01.10.2023	0,086	0	2,674	0	0	2,636	0	0	24	0	55,5	47,7	0,4	0,25	-
02.10.2023	0,094	0	2,509	0	0	2,475	0	0	24	0	54	45	0,39	0,25	-
03.10.2023	0,067	0	2,353	0	0	2,322	0	0	24	0	53,3	46,5	0,39	0,25	-
04.10.2023	0,069	0	2,352	0	0	2,321	0	0	24	0	53,2	46,1	0,37	0,25	-
05.10.2023	0,097	0	2,482	0	0	2,448	0	0	24	0	54,1	44,6	0,38	0,25	-
06.10.2023	0,082	0	7,954	0	0	7,799	0	0	24	0	65,1	62,6	0,37	0,25	-
07.10.2023	0,089	0	2,568	0	0	2,534	0	0	24	0	53,5	45,2	0,37	0,25	-
08.10.2023	0,099	0	2,574	0	0	2,539	0	0	24	0	54	44,6	0,35	0,25	-
09.10.2023	0,093	0	2,566	0	0	2,531	0	0	24	0	53,8	45	0,35	0,25	-
10.10.2023	0,082	0	3,055	0	0	3,013	0	0	24	0	54,2	47,8	0,37	0,24	-
11.10.2023	0,085	0	4,045	0	0	3,991	0	0	24	0	53,3	48,2	0,37	0,24	-
12.10.2023	0,632	0	83,673	0	0,02	81,884	0	0,02	24	0	68,7	66,9	0,35	0,26	-
13.10.2023	0,728	0,005	71,921	0	0	70,358	0	0	24	0	69,4	66,9	0,37	0,27	-
14.10.2023	0,516	0	6,602	0	0	6,494	0	0	24	0	59,5	40,5	0,39	0,26	-
15.10.2023	0,665	0	9,005	0	0	8,853	0	0	24	0	60,4	42,5	0,37	0,26	-
16.10.2023	0,69	0	9,746	0	0	9,576	0	0	24	0	61,7	44,5	0,36	0,26	-
17.10.2023	0,682	0	9,017	0	0,02	8,858	0	0,02	24	0	62	43,7	0,35	0,26	-
18.10.2023	0,682	0,003	9,007	0	0	8,853	0	0	24	0	60,8	42,4	0,35	0,26	-
19.10.2023	0,708	0	9,659	0	0	9,496	0	0	24	0	60,4	42,6	0,34	0,26	-
20.10.2023	0,817	0	17,536	0	0,02	17,194	0	0,02	24	0	65,4	54,2	0,36	0,27	-
Итого:	7,39	0	271,046	0	0,06	265,793	0	0,06	576	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,765														

Общее время работы системы, ч 576

Период нормальной работы системы, ч 576

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.09.2023	1383,761	19875,781	0	1,14	19441,37	0	1,13	20607	45
20.10.2023	1391,151	20146,827	0	1,2	19707,164	0	1,189	21183	45

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 11:50:46