

#6246#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 18, Калининград (административное здание)
Номер абонента 4882
Порядковый номер 4792
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00155173
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	32,9	34,6	-1,7	0,7	0,7	-
20.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	30,5	31,7	-1,22	0,7	0,7	-
21.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29,7	30,6	-0,9	0,7	0,7	-
22.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,7	29,7	-0,98	0,7	0,7	-
23.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29	30,1	-1,13	0,7	0,7	-
24.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29,5	30,2	-0,75	0,7	0,7	-
25.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,2	28,8	-0,6	0,7	0,7	-
26.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,7	26,6	-0,94	0,7	0,7	-
27.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,7	25,9	-1,23	0,7	0,7	-
28.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,5	25,8	-1,28	0,7	0,7	-
29.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	26,5	-1,26	0,7	0,7	-
30.04.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,6	26,8	-1,11	0,7	0,7	-
01.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,3	26,6	-1,23	0,7	0,7	-
02.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,3	27,5	-1,16	0,7	0,7	-
03.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,6	27,1	-1,42	0,7	0,7	-
04.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26	27,4	-1,4	0,7	0,7	-
05.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,2	27,6	-1,45	0,7	0,7	-
06.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,8	27,3	-1,58	0,7	0,7	-
07.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,2	27,7	-1,53	0,7	0,7	-
08.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,2	28,6	-1,45	0,7	0,7	-
09.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28	29,4	-1,37	0,7	0,7	-
10.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,4	29,5	-1,09	0,7	0,7	-
11.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,7	29,6	-0,96	0,7	0,7	-
12.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29,2	30,1	-0,9	0,7	0,7	-
13.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29,9	30,9	-0,97	0,7	0,7	-
14.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	30,4	31,4	-0,93	0,7	0,7	-
15.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	30,4	31,2	-0,77	0,7	0,7	-
16.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,8	29,7	-0,97	0,7	0,7	-
17.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,5	28,6	-1,14	0,7	0,7	-
18.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,4	28,6	-1,23	0,7	0,7	-
19.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,9	28,9	-1,07	0,7	0,7	-
20.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,3	29,4	-1,12	0,7	0,7	-
Итого:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0																	

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.04.2023	70,513	3129,65	3180,63	0	3052,23	3139,29	0
20.05.2023	70,513	3129,65	3180,63	0	3052,23	3139,29	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 13:44:08