

#126133#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель: Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя: Димитрова 28-34, Калининград
Номер абонента: 5224
Порядковый номер: 6337
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207556
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,171	0,059	67,12	64,53	65,74	64,11	1,63	24	0	0	68,7	36,6	32,09	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,11	0,056	66,91	64,35	65,48	63,9	1,58	24	0	0	68,8	37,5	31,3	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,055	0,051	61,07	58,54	59,76	58,24	1,52	24	0	0	68,6	35,1	33,48	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,06	0,054	61,68	59,16	60,37	58,8	1,57	24	0	0	68,6	35,4	33,25	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,736	0,048	48,29	46,04	47,26	45,78	1,48	24	0	0	68,4	32,7	35,72	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,684	0,05	47,81	45,51	46,79	45,23	1,56	24	0	0	68,4	33,5	34,91	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	1,954	0,056	55,66	53,07	54,49	52,83	1,66	24	0	0	68,5	33,6	34,87	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	1,931	0,057	56,37	53,86	55,17	53,53	1,64	24	0	0	68,3	34,4	33,98	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,029	0,056	62,19	59,7	60,9	59,33	1,57	22	2	1	68,5	36,1	32,41	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,9	0,053	56,76	54,34	55,57	54	1,57	24	0	0	68,2	35	33,23	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,63	0,046	45,97	43,76	45,01	43,52	1,49	24	0	0	68	32,8	35,2	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,882	0,055	56,26	53,86	55,09	53,52	1,57	24	0	0	68,4	35,2	33,19	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,596	0,063	85,99	83,17	84,12	82,54	1,58	24	0	0	69,5	39,4	30,11	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,864	0,057	94,36	91,47	92,21	90,74	1,47	24	0	0	71,5	41,1	30,4	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,563	0,056	84,2	81,56	82,32	80,93	1,39	24	0	0	70,5	40,1	30,45	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,483	0,054	83,27	80,68	81,46	80,09	1,37	24	0	0	69	39,2	29,83	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,485	0,055	82,7	80,07	80,94	79,51	1,43	24	0	0	68,9	38,9	30	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,778	0,056	98,93	96,1	96,79	95,33	1,46	24	0	0	69,5	41,4	28,08	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,171	0,054	70,36	67,94	68,88	67,45	1,43	24	0	0	68,7	38	30,7	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,964	0,051	60,41	58,09	59,12	57,7	1,42	24	0	0	68,7	36,4	32,32	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,464	0,04	40,87	38,87	39,99	38,69	1,3	24	0	1	68,1	32,5	35,57	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,218	0,045	31,5	29,6	30,83	29,41	1,42	24	0	1	67,8	29,7	38,17	0,6	0,4	-
15.04.2025	0,889	0,036	24,16	22,66	23,67	22,55	1,12	24	0	1	67,3	31,2	36,04	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,388	0,021	11,54	10,72	11,31	10,71	0,6	24	0	1	65	32,5	32,47	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,377	0,018	11,33	10,56	11,12	10,56	0,56	24	0	1	65,1	32,8	32,38	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,339	0,018	10,64	9,95	10,45	9,95	0,5	24	0	1	64,9	34	30,93	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,39	0,016	12,12	11,42	11,91	11,42	0,49	24	0	1	65,2	33,9	31,29	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,433	0,016	13,32	12,6	13,07	12,58	0,49	24	0	1	65,3	33,4	31,86	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,38	0,018	15,15	14,44	14,87	14,39	0,48	24	0	1	62,3	38	24,27	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,355	0,018	10,72	10,01	10,5	10	0,5	24	0	1	65,2	33	32,2	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,367	0,016	11,31	10,66	11,09	10,66	0,43	24	0	1	65,2	33,3	31,89	0,6	0,4	-
Итого:	49,646	0	1538,97	1477,29	1506,28	1468	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,646															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	710,076	26145,58	25521,72	25103,93	24842,42
23.04.2025	759,722	27684,55	26999,01	26610,21	26310,42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.04.2025 11:46:28