

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2
ЖЭУ-23

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: U0 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 24.02.2025 по 23.03.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. M1, т	Под. труб. M2, Гкал	Разность, M1-M2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	P под., кПа	P обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.02.2025	4,34	183,07	0,00	183,07	73,33	47,27	26,06	434,50	254,40	24,00
25-26.02.2025	4,30	188,06	0,00	188,06	72,73	48,11	24,62	440,70	255,00	24,00
26-27.02.2025	4,06	173,78	0,00	173,78	72,59	47,51	25,08	440,10	255,00	24,00
27-28.02.2025	3,81	166,58	0,00	166,58	72,54	46,04	26,50	427,50	253,20	24,00
28-01.03.2025	4,12	185,71	0,00	185,71	72,56	46,33	26,23	443,10	254,10	24,00
01-02.03.2025	4,48	193,39	0,00	193,39	73,16	47,88	25,28	440,20	254,70	24,00
02-03.03.2025	4,18	181,72	0,00	181,72	72,93	48,00	24,93	440,30	255,40	24,00
03-04.03.2025	4,07	175,97	0,00	175,97	72,65	47,64	25,01	440,10	255,10	24,00
04-05.03.2025	3,92	170,96	0,00	170,96	72,62	47,86	24,76	441,20	254,90	24,00
05-06.03.2025	3,59	155,57	0,00	155,57	72,59	46,66	25,93	442,40	254,10	24,00
06-07.03.2025	3,43	148,01	0,00	148,01	72,49	46,05	26,44	442,90	253,30	24,00
07-08.03.2025	3,46	152,79	0,00	152,79	71,69	45,70	25,99	439,70	253,20	24,00
08-09.03.2025	3,49	154,86	0,00	154,86	71,76	45,26	26,50	443,80	253,20	24,00
09-10.03.2025	3,50	151,90	0,00	151,90	72,43	46,15	26,28	445,60	253,40	24,00
10-11.03.2025	3,25	140,34	0,00	140,34	72,56	46,65	25,91	446,80	252,90	24,00
11-12.03.2025	3,86	171,43	0,00	171,43	72,51	47,10	25,41	425,10	251,40	24,00
12-13.03.2025	3,73	168,13	0,00	168,13	72,70	47,12	25,58	387,20	246,40	24,00
13-14.03.2025	4,16	184,50	0,00	184,50	73,48	47,61	25,87	383,10	245,40	24,00
14-15.03.2025	4,38	190,08	0,00	190,08	73,65	47,50	26,15	386,20	245,20	24,00
15-16.03.2025	4,52	190,31	0,00	190,31	73,63	46,93	26,70	382,00	244,90	24,00
16-17.03.2025	4,54	187,57	0,00	187,57	73,96	47,39	26,57	385,50	244,70	24,00
17-18.03.2025	4,75	198,54	0,00	198,54	74,12	47,94	26,18	389,40	244,80	24,00
18-19.03.2025	4,30	185,45	0,00	185,45	73,33	46,92	26,41	385,20	244,60	24,00
19-20.03.2025	4,01	171,02	0,00	171,02	72,78	46,15	26,63	385,00	244,40	24,00
20-21.03.2025	3,93	153,83	0,00	153,83	72,67	44,94	27,73	383,00	244,30	24,00
21-22.03.2025	3,84	146,24	0,00	146,24	72,64	44,85	27,79	392,40	244,20	24,00
22-23.03.2025	3,86	150,25	0,00	150,25	72,61	45,24	27,37	388,40	244,10	24,00
23-24.03.2025	3,87	144,61	0,00	144,61	72,56	44,64	27,92	386,80	244,00	24,00
Итого	111,75	4 764,67	0,00	4 764,67	72,83	46,69	26,14	416,72	250,01	672,00

Температура программируемая T5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 140,34 / 198,54 dT = T1-T2: 26,14

Показания интеграторов	На 00:00 24.02.2025	На 00:00 24.03.2025	Результат за период	На 24.03.2025 6:37:00
Количество тепловой энергии, Гкал	7 911,05	8 022,79	111,75	8 023,78
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	308 887,23	313 651,87	4 764,67	313 692,45
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	69 759,35	70 431,31	672,00	70 437,94
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 24.03.2025 6:31:02

