

#124749#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2
ЖЭУ-23

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: UO система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 24.03.2025 по 23.04.2025

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.03.2025	3,80	145,61	0,00	145,61	72,53	44,90	27,63	383,10	244,20	24,00
25-26.03.2025	3,69	143,60	0,00	143,60	72,63	45,21	27,42	393,00	244,40	24,00
26-27.03.2025	3,71	140,28	0,00	140,28	72,67	44,93	27,74	379,70	244,30	24,00
27-28.03.2025	3,68	140,06	0,00	140,06	72,56	44,54	28,02	377,10	244,40	24,00
28-29.03.2025	3,44	124,52	0,00	124,52	72,53	44,10	28,43	380,90	243,80	24,00
29-30.03.2025	3,25	117,00	0,00	117,00	72,56	44,58	27,98	395,30	244,30	24,00
30-31.03.2025	3,63	133,67	0,00	133,67	72,64	45,14	27,50	383,60	244,00	24,00
31-01.04.2025	3,71	140,77	0,00	140,77	72,60	45,50	27,10	387,10	244,00	24,00
01-02.04.2025	3,95	155,17	0,00	155,17	72,75	46,54	26,21	385,80	244,50	24,00
02-03.04.2025	3,67	139,11	0,00	139,11	72,42	45,81	26,61	385,40	244,30	24,00
03-04.04.2025	3,28	121,09	0,00	121,09	72,50	45,30	27,20	384,60	244,00	24,00
04-05.04.2025	3,59	135,44	0,00	135,44	72,90	46,04	26,86	390,50	244,30	24,00
05-06.04.2025	4,30	170,69	0,00	170,69	72,94	47,08	25,86	386,40	245,00	24,00
06-07.04.2025	4,62	174,65	0,00	174,65	73,53	47,49	26,04	385,00	245,00	24,00
07-08.04.2025	4,28	162,31	0,00	162,31	72,99	47,15	25,84	382,80	244,80	24,00
08-09.04.2025	4,21	168,83	0,00	168,83	72,67	47,11	25,56	386,50	244,70	24,00
09-10.04.2025	4,16	165,07	0,00	165,07	72,60	47,21	25,39	383,90	244,60	24,00
10-11.04.2025	4,41	178,20	0,00	178,20	72,32	46,84	25,48	377,20	245,00	24,00
11-12.04.2025	3,99	154,75	0,00	154,75	72,25	47,00	25,25	384,70	244,80	24,00
12-13.04.2025	3,69	140,15	0,00	140,15	72,35	46,80	25,55	386,80	244,90	24,00
13-14.04.2025	3,11	111,64	0,00	111,64	71,89	46,14	25,75	382,70	244,30	24,00
14-15.04.2025	2,79	99,45	0,00	99,45	72,32	45,96	26,36	374,40	242,80	24,00
15-16.04.2025	2,72	98,38	0,00	98,38	72,20	46,40	25,80	367,00	242,00	24,00
16-17.04.2025	1,90	71,68	0,00	71,68	72,25	46,80	25,45	372,10	241,60	24,00
17-18.04.2025	1,16	47,88	0,00	47,88	72,11	47,34	24,77	354,10	240,30	24,00
18-19.04.2025	1,05	45,46	0,00	45,46	72,16	47,83	24,33	346,40	239,00	24,00
19-20.04.2025	1,05	45,27	0,00	45,27	72,15	47,74	24,41	346,60	239,00	24,00
20-21.04.2025	1,10	48,35	0,00	48,35	72,09	48,09	24,00	348,40	239,40	24,00
21-22.04.2025	1,02	47,61	0,00	47,61	71,59	47,55	24,04	344,10	239,10	24,00
22-23.04.2025	1,06	45,41	0,00	45,41	72,22	47,66	24,56	344,00	239,10	24,00
23-24.04.2025	1,05	45,56	0,00	45,56	72,07	48,06	24,01	345,20	239,20	24,00
Итого	95,07	3 657,66	0,00	3 657,66	72,45	46,41	26,04	374,98	243,07	744,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 45,27 / 178,20 dT = T1-T2: 26,04

Показания интеграторов	На 00:00 24.03.2025	На 00:00 24.04.2025	Результат за период	На 24.04.2025 6:51:00
Количество тепловой энергии, Гкал	8 022,79	8 117,87	95,07	8 118,10
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	313 651,87	317 309,55	3 657,66	317 319,88
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	70 431,31	71 175,28	744,00	71 182,13
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 24.04.2025 6:43:02

