

#105069#

Абонент: Сибирякова 14-24, СКМ-2
ЖЭУ-23

Тип: СКМ-2
Номер: 0000101602
Конфигурация: U1 система 1

ОТЧЁТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЕННОЕ ТЕПЛО И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

за период с 24.11.2024 по 23.12.2024

Период	Количество тепловой энергии Q1, Гкал	Расход теплоносителя			Температура теплоносителя			Давление		Время наработки, Т нараб., Час
		Обр. труб. М1, т	Под. труб. М2, Гкал	Разность, М1-М2	Под. труб. t1, t°C	Обр. труб. t2, t°C	Разность, t1-t2	Р под., кПа	Р обр., кПа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24-25.11.2024	4,39	155,64	0,00	155,64	78,07	49,73	28,34	477,70	267,20	24,00
25-26.11.2024	3,77	136,87	0,00	136,87	77,58	49,11	28,47	480,80	267,00	24,00
26-27.11.2024	3,60	128,33	0,00	128,33	78,04	49,56	28,48	485,50	266,90	24,00
27-28.11.2024	3,70	135,04	0,00	135,04	76,53	48,77	27,76	484,30	267,30	24,00
28-29.11.2024	3,79	140,48	0,00	140,48	75,61	48,61	27,00	480,40	267,90	24,00
29-30.11.2024	3,91	147,47	0,00	147,47	75,26	47,65	27,61	484,50	266,90	24,00
30-01.12.2024	3,90	146,84	0,00	146,84	74,54	46,99	27,55	484,30	267,00	24,00
01-02.12.2024	4,06	151,51	0,00	151,51	73,87	47,70	26,17	482,00	268,00	24,00
02-03.12.2024	4,21	156,12	0,00	156,12	75,15	48,42	26,73	482,20	267,90	24,00
03-04.12.2024	3,70	133,03	0,00	133,03	74,50	47,56	26,94	488,60	267,40	24,00
04-05.12.2024	4,17	148,58	0,00	148,58	74,84	48,03	26,81	485,90	267,50	24,00
05-06.12.2024	3,97	139,61	0,00	139,61	74,17	47,34	26,83	486,90	267,50	24,00
06-07.12.2024	4,36	151,76	0,00	151,76	74,04	47,86	26,18	480,90	268,30	24,00
07-08.12.2024	4,44	148,96	0,00	148,96	76,19	48,70	27,49	483,50	267,90	24,00
08-09.12.2024	4,39	174,95	0,00	174,95	76,24	50,28	25,96	482,20	267,80	24,00
09-10.12.2024	4,42	187,52	0,00	187,52	75,60	49,88	25,72	483,50	267,70	24,00
10-11.12.2024	4,74	204,02	0,00	204,02	75,70	50,39	25,31	482,30	267,70	24,00
11-12.12.2024	4,32	195,44	0,00	195,44	74,37	49,65	24,72	485,80	267,40	24,00
12-13.12.2024	4,41	198,14	0,00	198,14	74,21	49,84	24,37	484,90	267,80	24,00
13-14.12.2024	5,01	204,07	0,00	204,07	75,29	49,93	25,36	485,40	267,50	24,00
14-15.12.2024	4,89	204,07	0,00	204,07	75,37	50,77	24,60	486,90	268,40	24,00
15-16.12.2024	4,41	199,90	0,00	199,90	73,51	50,02	23,49	480,90	269,20	24,00
16-17.12.2024	3,85	175,04	0,00	175,04	75,25	50,08	25,17	487,10	268,20	24,00
17-18.12.2024	3,95	184,64	0,00	184,64	76,71	51,73	24,98	485,70	268,40	24,00
18-19.12.2024	3,83	183,20	0,00	183,20	76,46	51,49	24,97	485,20	267,90	24,00
19-20.12.2024	3,35	158,12	0,00	158,12	74,82	50,33	24,49	487,20	267,70	24,00
20-21.12.2024	4,04	188,86	0,00	188,86	74,06	49,59	24,47	482,10	268,60	24,00
21-22.12.2024	4,11	201,23	0,00	201,23	73,51	48,69	24,82	485,00	268,50	24,00
22-23.12.2024	3,99	191,97	0,00	191,97	73,12	48,53	24,59	486,40	268,50	24,00
23-24.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	48,53	24,59	486,40	268,50	0,00
Итого	119,68	4 871,41	0,00	4 871,41	75,19	49,19	26,00	484,15	267,82	696,00

Температура программируемая Т5:

Разность показаний. dM=M1-M2: 0,00 / 204,07 dT = T1-T2: 26,00

Показания интеграторов	На 00:00 24.11.2024	На 00:00 23.12.2024	Результат за период	На 23.12.2024 13:23:00
Количество тепловой энергии, Гкал	7 517,04	7 636,69	119,68	7 638,79
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе, т	293 018,64	297 890,04	4 871,41	297 995,79
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки, Час	67 551,47	68 247,44	696,00	68 260,82
Время неработы, Час	---	---	0,00	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 23.12.2024 13:20:23

