

#161806#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/25г.-25/09/25г.

Абонент:комсомольская 14-14а

Адрес: УК Уютный квартал

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 20124593, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD7D4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.25 23	17,66	17,42	0,24	1	0,95	0	0	0	24	0	
23.09.25 23	17,29	17,01	0,28	0,99	0,93	0	0	0	24	0	
24.09.25 23	16,97	16,66	0,31	0,98	0,92	0	0	0	24	0	
25.09.25 23	16,77	16,46	0,31	0,98	0,92	0	0	0	24	0	
Итого/Среди	17,17	16,89	0,28	0,99	0,93	0	0	0	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.09.25 23	12746,924	12445,833	300,792	7858	437
25.09.25 23	12746,924	12445,833	300,792	7954	437
Итого	0	0	0	96	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/09/25г.-23/10/25г.

Абонент:комсомольская 14-14а

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 20124593, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD7D4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.09.25 23	16,61	16,33	0,28	0,98	0,92	0	0	0	24	0	
27.09.25 23	16,47	16,19	0,28	0,98	0,92	0	0	0	24	0	

28.09.25 23	16,44	16,19	0,24	0,99	0,93	0	0	0	24	0
29.09.25 23	16,17	15,97	0,19	0,99	0,92	0	0	0	24	0
30.09.25 23	15,93	15,73	0,21	0,98	0,92	0	0	0	24	0
01.10.25 23	15,8	15,59	0,21	0,98	0,92	0	0	0	24	0
02.10.25 23	15,47	15,09	0,38	0,99	0,93	0	0	0	24	0
03.10.25 23	68,79	60,08	8,7	< 2,24	1,83 <	44,543	43,589	0,383 <	24	0 *
04.10.25 23	69,3	48,4	20,9	3,49	2,28	89,39	87,452	1,831	24	0
05.10.25 23	69,18	49,49	19,69	3,5	2,3	89,719	87,782	1,731	24	0
06.10.25 23	69,39	49,8	19,59	3,4	2,29	86,611	84,728	1,662	24	0
07.10.25 23	69,47	49,54	19,93	3,2	2,22	81,851	80,066	1,598	24	0
08.10.25 23	69,15	49,25	19,9	3,1	2,19	79,229	77,515	1,544	24	0
09.10.25 23	68,77	49,19	19,58	3,09	2,2	78,435	76,756	1,504	24	0
10.10.25 23	69,19	48,92	20,27	3,05	2,18	77,968	76,278	1,548	24	0
11.10.25 23	69,55	49,53	20,02	3,08	2,16	79,607	77,867	1,561	24	0
12.10.25 23	69,46	49,46	20	3,05	2,15	79,076	77,354	1,549	24	0
13.10.25 23	69,1	49,01	20,09	3,1	2,19	79,048	77,342	1,556	24	0
14.10.25 23	69,35	49,26	20,09	3,25	2,28	81,816	80,04	1,61	24	0
15.10.25 23	69,82	50,3	19,52	3,41	2,34	86,035	84,148	1,645	24	0
16.10.25 23	69,77	50,57	19,2	3,48	2,36	87,618	85,698	1,647	24	0
17.10.25 23	69,76	50,67	19,1	3,47	2,35	87,609	85,687	1,639	24	0
18.10.25 23	69,1	49,54	19,56	3,4	2,36	84,688	82,861	1,623	24	0
19.10.25 23	69,38	49,64	19,75	3,41	2,36	85,065	83,219	1,646	24	0
20.10.25 23	70,5	49,27	21,23	3,21	2,28	80,353	78,553	1,67	24	0
21.10.25 23	69,87	49,11	20,76	3,34	2,36	81,991	80,186	1,667	24	0
22.10.25 23	69,74	49,71	20,02	3,44	2,38	85,37	83,498	1,674	24	0
23.10.25 23	70,64	51	19,64	3,5	2,38	87,749	85,779	1,688	24	0
Итого/Средн	69,51	49,87	19,64	2,68	1,93	1713,77	1676,397	32,975	672	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Q _{гв}	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
25.09.25 23	12746,924	12445,833	300,792	7954	437
23.10.25 23	14460,695	14122,23	333,767	8626	437
Итого	1713,77	1676,397	32,975	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

