

#34569#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Громовой Ульяны 81, Калининград
5192
4081
ВКТ-7
00104166
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,034	0	3,22	3,23	0	3,22	3,23	0	0	24	0	0	46	35	11,04	0,7	0,7	-
13.10.2023	0,091	0	9,29	9,33	0	9,29	9,33	0	0	24	0	0	45,9	35,7	10,23	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,072	0	7,3	7,34	0	7,3	7,34	0	0	24	0	0	45,6	34,5	11,16	0,7	0,7	-
15.10.2023	0,075	0	7,18	7,23	0	7,18	7,23	0	0	24	0	0	45,9	34,5	11,37	0,7	0,7	-
16.10.2023	0,088	0	7,16	7,21	0	7,16	7,21	0	0	24	0	0	47,6	35,5	12,12	0,7	0,7	-
17.10.2023	0,083	0	7,2	7,24	0	7,2	7,24	0	0	24	0	0	48,1	35,7	12,33	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,079	0	7,16	7,21	0	7,16	7,21	0	0	24	0	0	46,7	35	11,64	0,7	0,7	-
19.10.2023	0,094	0	7,15	7,19	0	7,15	7,19	0	0	24	0	0	49,9	36,6	13,29	0,7	0,7	-
20.10.2023	0,112	0	7,22	7,25	0	7,22	7,25	0	0	24	0	0	53,7	38,7	15,04	0,7	0,7	-
Итого:	0,728	0	62,88	63,23	0	62,88	63,23	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,728																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

216

216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
11.10.2023	53,647	3881,45	3902,86	0	3820,52	3902,85	0
20.10.2023	54,375	3944,33	3966,09	0	3883,4	3966,08	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:15:23