

#38420#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/23г.-23/11/23г.

Абонент: Киевская 54-56

Адрес: Дом-Сервис

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 20120951, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х5036

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.23 23	47.76	40.50	7.26	2.58	2.59	122.756	121.451	0.881	24	0	
24.10.23 23	50.00	41.83	8.17	2.93	2.93	121.315	119.902	0.979	24	0	
25.10.23 23	50.95	42.34	8.61	2.89	2.88	116.032	114.629	0.986	24	0	
26.10.23 23	53.52	43.89	9.63	2.64	2.63	106.160	104.741	1.009	24	0	
27.10.23 23	54.68	45.09	9.59	2.67	2.66	130.827	129.000	1.237	24	0	
28.10.23 23	54.84	45.06	9.78	2.65	2.63	123.917	122.175	1.195	24	0	
29.10.23 23	55.02	45.08	9.94	2.80	2.77	113.936	112.329	1.116	24	0	
30.10.23 23	47.66	40.24	7.42	2.62	2.60	121.280	119.996	0.890	24	0	
31.10.23 23	48.28	41.01	7.27	2.59	2.58	131.519	130.088	0.945	24	0	
01.11.23 23	49.82	41.74	8.08	2.81	2.81	132.506	130.972	1.058	24	0	
02.11.23 23	50.62	42.51	8.11	3.03	3.02	136.229	134.595	1.091	24	0	
03.11.23 23	47.73	40.52	7.21	2.54	2.51	132.087	130.686	0.942	24	0	
04.11.23 23	48.44	40.92	7.52	2.74	2.71	130.669	129.244	0.971	24	0	
05.11.23 23	51.24	42.91	8.33	3.03	3.03	136.729	135.049	1.124	24	0	
06.11.23 23	48.07	40.79	7.27	2.54	2.51	132.971	131.539	0.956	24	0	
07.11.23 23	48.84	41.14	7.70	2.64	2.62	129.548	128.098	0.985	24	0	
08.11.23 23	49.22	41.28	7.94	2.58	2.56	114.062 !	112.769 !	0.895	22	2 *	
09.11.23 23	49.91	41.83	8.08	3.07	3.06	129.926	128.412	1.037	24	0	
10.11.23 23	49.28	41.40	7.88	2.79	2.78	128.679	127.218	1.001	24	0	
11.11.23 23	49.47	41.51	7.96	2.89	2.88	129.863	128.382	1.021	24	0	
12.11.23 23	50.50	42.11	8.38	3.29	3.28	131.948	130.378	1.092	24	0	
13.11.23 23	52.57	43.64	8.93	3.31	3.32	136.646	134.890	1.204	24	0	
14.11.23 23	54.85	45.05	9.80	3.29	3.29	135.383	133.492	1.308	24	0	
15.11.23 23	55.13	45.09	10.04	2.67	2.65	126.213	124.425	1.249	24	0	
16.11.23 23	56.16	45.71	10.45	3.23	3.23	130.398	128.489	1.342	24	0	
17.11.23 23	57.70	46.49	11.20	3.39	3.40	130.249	128.242	1.437	24	0	
18.11.23 23	58.36	46.81	11.54	2.75	2.76	121.926	119.999	1.385	24	0	
19.11.23 23	58.40	47.25	11.14	2.58	2.59	133.727	131.613	1.466	24	0	
20.11.23 23	58.41	47.17	11.24	2.64	2.64	129.206	127.156	1.429	24	0	
21.11.23 23	60.29	48.08	12.21	2.74	2.73	122.177	120.130	1.467	24	0	
22.11.23 23	60.75	48.09	12.66	2.93	2.91	115.578	113.612	1.439	24	0	
23.11.23 23	55.83	45.53	10.30	2.57	2.56	137.064	135.067	1.390	24	0	
Итого/Средн	52.59	43.50	9.09	2.83	2.82	4071.526	4018.769	36.528	766	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.10.23 23	100550.044	99162.684	764.496	25736	53
23.11.23 23	104621.570	103181.454	801.024	26502	55
Итого	4071.526	4018.769	36.528	766	2

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации

