

#120147#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206996

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2B04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.02.2025	65,65	47,31	18,34	178,14	174,62	175,71	173,85	0,77	6	7	3,232	0,033	24	0	
23.02.2025	64,63	46,8	17,83	177,99	174,6	175,65	173,86	0,74	6	7	3,139	0,033	24	0	
24.02.2025	62,82	46,09	16,73	177,66	174,45	175,51	173,79	0,66	6	7	2,942	0,026	24	0	
25.02.2025	60,02	44,51	15,51	177,71	174,76	175,74	174,06	0,7	6	7	2,735	0,026	24	0	
26.02.2025	55,44	42,1	13,34	177,82	175,28	176,24	174,79	0,49	6	7	2,351	0,02	24	0	
27.02.2025	53,66	41,16	12,5	177,64	175,24	176,15	174,75	0,49	6	7	2,204	0,02	24	0	
28.02.2025	57,31	42,93	14,38	178,06	175,35	176,34	174,82	0,53	6	7	2,536	0,023	24	0	
01.03.2025	59,72	44,29	15,43	178,47	175,52	176,56	174,89	0,63	6	7	2,73	0,025	24	0	
02.03.2025	57,47	43,14	14,33	178,29	175,54	176,61	175,06	0,48	6	7	2,532	0,016	24	0	
03.03.2025	55,08	41,88	13,2	178,15	175,61	176,63	175,19	0,42	6	7	2,327	0,016	24	0	
04.03.2025	54,3	41,49	12,81	178,04	175,6	176,56	175,12	0,48	6	7	2,261	0,02	24	0	
05.03.2025	51,17	39,91	11,26	177,67	175,51	176,42	175,08	0,43	6	7	1,986	0,017	24	0	
06.03.2025	46,88	37,44	9,44	177,3	175,47	176,32	175,18	0,29	6	7	1,659	0,008	24	0	
07.03.2025	46,31	37,27	9,04	177,4	175,58	176,4	175,26	0,32	6	7	1,591	0,01	24	0	
08.03.2025	46,32	37,3	9,02	177,68	175,84	176,66	175,51	0,33	6	7	1,59	0,008	24	0	
09.03.2025	46,88	37,65	9,23	177,83	175,98	176,72	175,55	0,43	6	7	1,632	0,016	24	0	
10.03.2025	44,66	36,57	8,09	177,74	176,03	176,73	175,61	0,42	6	7	1,435	0,016	24	0	
11.03.2025	53,6	41,17	12,43	178,67	176,26	177,06	175,7	0,56	6	7	2,203	0,021	24	0	
12.03.2025	54,66	41,9	12,76	178,74	176,26	177,03	175,59	0,67	6	7	2,267	0,025	24	0	
13.03.2025	57	42,85	14,15	173,73	171,12	170,92	169,48	1,64	6	7	2,485	0,068	24	0	
14.03.2025	60,06	44,59	15,47	178,19	175,24	175,76	174,14	1,1	6	7	2,752	0,049	24	0	
15.03.2025	59,77	44,53	15,24	178,38	175,46	175,98	174,39	1,07	6	7	2,712	0,048	24	0	
16.03.2025	59,53	44,34	15,19	178,18	175,32	175,81	174,2	1,12	6	7	2,707	0,049	24	0	
17.03.2025	63,23	46,25	16,98	178,62	175,32	175,98	174,22	1,1	6	7	3,018	0,049	24	0	
18.03.2025	59,32	44,31	15,01	178,09	175,2	175,77	174,16	1,04	6	7	2,668	0,044	24	0	
19.03.2025	56,01	42,49	13,52	177,5	174,93	175,43	173,88	1,05	6	7	2,401	0,045	24	0	
20.03.2025	51,81	40,28	11,53	177,06	174,82	175,27	173,94	0,88	6	7	2,042	0,036	24	0	
21.03.2025	51,05	39,76	11,29	177,07	174,92	175,34	174,05	0,87	6	7	2	0,036	24	0	
22.03.2025	52,73	40,93	11,8	177,3	174,97	175,46	174,08	0,89	6	7	2,092	0,037	24	0	
23.03.2025	52,13	40,51	11,62	177,31	175,07	175,5	174,13	0,94	6	7	2,065	0,041	24	0	
Итого:				5332,4	5255,87	5278,2	5234,33	21,54			70,294	0,881	720	0	
Средние:	55,3	42,05	13,24						6	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/02/2524:00	35283,79	34831,84	35128,17	34862,66	-30,82	411,013	4,227	8649	0
23/03/2524:00	40616,22	40087,71	40406,43	40096,99	-9,28	481,307	5,108	9369	0
Итого:	5332,43	5255,87	5278,26	5234,33	21,54	70,294	0,881	720	0

Период нормальной работы: 720ч

Период отсутств. счета: \_\_\_\_\_

Время работы прибора после сброса: 3410ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

