

#4538#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Зеленая 78-80, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 6055
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206996
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2022	1,508	-0,014	161,54	162,04	159,95	161,08	-1,13	24	0	0	45,3	35,6	9,72	0,6	0,7	4,9
23.03.2022	1,497	-0,01	161,35	161,84	159,78	160,88	-1,1	24	0	0	45,3	35,6	9,67	0,6	0,7	4,2
24.03.2022	1,523	-0,009	161,29	161,78	159,77	160,82	-1,05	24	0	0	45,5	35,7	9,82	0,6	0,7	3,9
25.03.2022	1,501	-0,012	161,28	161,76	159,7	160,8	-1,1	24	0	0	45,4	35,7	9,68	0,6	0,7	7
26.03.2022	1,503	-0,011	161,21	161,71	159,67	160,75	-1,08	24	0	0	45,2	35,5	9,71	0,6	0,7	6,2
27.03.2022	1,659	-0,014	161,28	161,67	159,6	160,69	-1,09	24	0	0	47	36,3	10,69	0,6	0,7	5,2
28.03.2022	1,512	-0,014	161,13	161,63	159,55	160,67	-1,12	24	0	0	45,4	35,6	9,78	0,6	0,7	7
29.03.2022	1,554	-0,011	161,1	161,58	159,54	160,62	-1,08	24	0	0	45,7	35,6	10,02	0,6	0,7	4
30.03.2022	2,057	-0,023	161,71	161,88	159,66	160,74	-1,08	24	0	0	51,8	38,7	13,18	0,6	0,7	0,2
31.03.2022	2,049	-0,018	161,78	161,93	159,74	160,81	-1,07	24	0	0	51,7	38,6	13,14	0,6	0,7	-
01.04.2022	2,006	-0,02	161,69	161,87	159,71	160,78	-1,07	24	0	0	51,2	38,3	12,87	0,6	0,7	-
02.04.2022	1,979	-0,017	161,66	161,83	159,71	160,72	-1,01	24	0	0	50,7	38	12,67	0,6	0,7	-
03.04.2022	1,872	-0,019	161,51	161,8	159,66	160,74	-1,08	24	0	0	49,3	37,3	12,04	0,6	0,7	-
04.04.2022	1,607	-0,005	122,52	122,46	121,18	121,78	-0,6	24	0	0	48,3	34,8	13,5	0,6	0,7	-
05.04.2022	1,536	0	103,88	103,66	102,72	103,18	-0,46	24	0	0	48,1	33	15,14	0,6	0,7	-
06.04.2022	1,478	0	103,79	103,59	102,73	103,11	-0,38	24	0	0	47,1	32,5	14,56	0,6	0,7	-
07.04.2022	1,313	0	103,59	103,49	102,63	103,01	-0,38	24	0	0	45	32	12,99	0,6	0,7	-
08.04.2022	1,314	0	103,57	103,47	102,61	102,99	-0,38	24	0	0	45,3	32,3	12,97	0,6	0,7	-
09.04.2022	1,357	0	103,64	103,5	102,68	103,02	-0,34	24	0	0	45,7	32,3	13,38	0,6	0,7	-
10.04.2022	1,362	0	103,64	103,5	102,68	103,02	-0,34	24	0	0	45,6	32,2	13,43	0,6	0,7	-
11.04.2022	1,368	0	103,64	103,5	102,62	103,02	-0,4	24	0	0	45,6	32,1	13,51	0,6	0,7	-
12.04.2022	1,358	0	103,63	103,52	102,67	103,04	-0,37	24	0	0	45,4	32	13,4	0,6	0,7	-
13.04.2022	1,343	0	103,64	103,52	102,63	103,04	-0,41	24	0	0	45,6	32,3	13,27	0,6	0,7	-
14.04.2022	1,279	0	103,64	103,55	102,68	103,07	-0,39	24	0	0	45,1	32,5	12,65	0,6	0,7	-
15.04.2022	1,279	0	103,61	103,52	102,65	103,04	-0,39	24	0	0	44,9	32,3	12,59	0,6	0,7	-
16.04.2022	1,38	0	103,72	103,59	102,72	103,11	-0,39	24	0	0	46	32,4	13,6	0,6	0,7	-
17.04.2022	1,367	0	103,7	103,57	102,66	103,09	-0,43	24	0	0	45,9	32,4	13,5	0,6	0,7	-
18.04.2022	1,313	0	103,64	103,54	102,63	103,06	-0,43	24	0	0	45,1	32,1	12,99	0,6	0,7	-
19.04.2022	1,251	0	103,52	103,48	102,56	103	-0,44	24	0	0	44,2	31,9	12,38	0,6	0,7	-
20.04.2022	1,238	0	103,55	103,5	102,59	103,02	-0,43	24	0	0	44,6	32,3	12,27	0,6	0,7	-
21.04.2022	1,205	0	103,58	103,51	102,62	103,03	-0,41	24	0	0	44,7	32,8	11,91	0,6	0,7	-
22.04.2022	1,209	0	103,66	103,59	102,7	103,11	-0,41	24	0	0	45,2	33,2	11,93	0,6	0,7	-
23.04.2022	1,209	0	103,71	103,64	102,75	103,16	-0,41	24	0	0	45,1	33,1	11,93	0,6	0,7	-
Итого:	48,986	0	4190,4	4193,02	4147,75	4170	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,986															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2022	356,156	29753,84	30087,32	29393,29	29883,37
23.04.2022	405,142	33944,24	34280,34	33541,04	34053,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2022 7:49:33