

#29735#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/23г. - 23/09/23г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Зеленая, 78-80

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00206996

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2B04

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2023	63,45	50,45	13	25,66	25,2	18,19	17,95	7,25	4	7	0,693	0,367	24	0	
24.08.2023	63,5	50,92	12,58	26,3	25,83	18,83	18,59	7,24	4	7	0,692	0,368	24	0	
25.08.2023	63,72	51,3	12,42	27,68	27,18	19,6	19,36	7,82	4	7	0,738	0,405	24	0	
26.08.2023	63,55	50,82	12,73	25,61	25,16	18,3	18,06	7,1	4	7	0,68	0,366	24	0	
27.08.2023	63,27	50,45	12,82	26,08	25,6	18,28	18,04	7,56	4	7	0,708	0,385	24	0	
28.08.2023	63,95	50,82	13,13	26,71	26,22	18,22	17,98	8,24	4	7	0,762	0,42	24	0	
29.08.2023	63,14	50,01	13,13	25,83	25,36	18,13	17,89	7,47	4	7	0,706	0,376	24	0	
30.08.2023	63,42	50,21	13,21	27,27	26,78	19,33	19,1	7,68	4	7	0,737	0,387	24	0	
31.08.2023	63,34	50,29	13,05	29,52	28,99	21,16	20,92	8,07	4	7	0,783	0,408	24	0	
01.09.2023	63,7	50,2	13,5	29,33	28,8	21,35	21,11	7,69	4	7	0,772	0,388	24	0	
02.09.2023	63,53	49,98	13,55	29,28	28,74	21,37	21,13	7,61	4	7	0,769	0,381	24	0	
03.09.2023	63,36	49,67	13,69	30,09	29,53	21,25	21,01	8,52	4	7	0,825	0,422	24	0	
04.09.2023	63,71	50,07	13,64	29,15	28,62	21,31	21,07	7,55	4	7	0,766	0,379	24	0	
05.09.2023	63,52	49,77	13,75	29,24	28,69	21,34	21,1	7,59	4	7	0,77	0,381	24	0	
06.09.2023	63,43	49,9	13,53	28,82	28,31	21,22	20,98	7,33	4	7	0,746	0,368	24	0	
07.09.2023	64,07	50,53	13,54	29,98	29,42	21	20,76	8,66	4	7	0,833	0,439	24	0	
08.09.2023	63,46	50	13,46	28,5	27,98	19,68	19,45	8,53	4	7	0,803	0,432	24	0	
09.09.2023	63,56	50,24	13,32	28,53	28,02	21,3	21,06	6,96	4	7	0,721	0,351	24	0	
10.09.2023	63,38	50,23	13,15	29,52	28,96	20,93	20,69	8,27	4	7	0,795	0,417	24	0	
11.09.2023	64,07	50,6	13,47	29,02	28,51	20,57	20,33	8,18	4	7	0,796	0,416	24	0	
12.09.2023	63,59	50,24	13,35	27,98	27,48	20,69	20,45	7,03	4	7	0,719	0,354	24	0	
13.09.2023	63,47	50,63	12,84	28,6	28,07	21,63	21,4	6,67	4	7	0,695	0,338	24	0	
14.09.2023	63,81	50,67	13,14	30,58	30,02	23,33	23,09	6,93	4	7	0,741	0,357	24	0	
15.09.2023	63,77	50,36	13,41	30,85	30,27	23,37	23,13	7,14	4	7	0,764	0,364	24	0	
16.09.2023	63,83	50,37	13,46	31,4	30,78	23,35	23,11	7,67	4	7	0,801	0,39	24	0	
17.09.2023	63,51	50,16	13,35	31,28	30,67	23,38	23,14	7,53	4	7	0,784	0,38	24	0	
18.09.2023	63,89	50,37	13,52	30,55	29,99	23,44	23,2	6,79	4	7	0,746	0,344	24	0	
19.09.2023	63,76	50,43	13,33	30,68	30,1	23,3	23,06	7,04	4	7	0,755	0,36	24	0	
20.09.2023	63,61	50,1	13,51	30,4	29,87	23,25	23,01	6,86	4	7	0,748	0,345	24	0	
21.09.2023	63,54	50,47	13,07	31,86	31,26	24,6	24,36	6,9	4	7	0,753	0,348	24	0	
22.09.2023	63,51	50,34	13,17	31,14	30,53	24,49	24,25	6,28	4	7	0,716	0,318	24	0	
23.09.2023	63,77	50,4	13,37	31,71	31,12	24,08	23,84	7,28	4	7	0,782	0,373	24	0	
Итого:				929,15	912,06	680,27	672,62	239,44			24,099	12,127	768	0	
Средние:	63,59	50,34	13,25						4	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2324:00	20762,93	20399,11	13017,59	12833,16	7565,95	652,944	345,825	20677	143
23/09/2324:00	21692,08	21311,17	13697,86	13505,78	7805,39	677,043	357,952	21445	143
Итого:	929,15	912,06	680,27	672,62	239,44	24,099	12,127	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21697ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

