

#147606#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград

Заводской номер счётчика 20123736	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	262,946	238,09	24.856	5.937

Подпись исполнителя



#146981#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9221

TB7 (ASCII)

20123736

1

29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,815	0	118,146	0	0	115,382	0	0	24	0	72,3	70,7	0,37	0,31
25.08.2025	-	0,822	0	113,171	0	0	110,559	0	0	24	0	71,8	70	0,36	0,31
26.08.2025	-	0,771	0	116,913	0	0	114,123	0	0	24	0	73,1	71,5	0,37	0,31
27.08.2025	-	0,857	0	118,176	0	0	115,43	0	0	24	0	72	70,3	0,37	0,31
28.08.2025	-	0,775	0	116,474	0	0	113,726	0	0	24	0	72,6	71	0,37	0,31
29.08.2025	-	0,822	0	118,629	0	0	115,812	0	0	24	0	72,9	71,2	0,37	0,31
30.08.2025	-	0,799	0	123,93	0	0	120,992	0	0	24	0	72,9	71,3	0,38	0,31
31.08.2025	-	0,748	0	133,835	0	0	130,708	0	0	24	0	72,2	70,9	0,39	0,31
01.09.2025	-	0,767	0	117,025	0	0	114,282	0	0	24	0	72,4	70,8	0,37	0,31
02.09.2025	-	0,77	0	116,852	0	0	114,112	0	0	24	0	72,4	70,8	0,37	0,31
03.09.2025	-	0,807	0	120,852	0	0	117,983	0	0	24	0	73	71,3	0,37	0,31
04.09.2025	-	0,826	0	123,008	0	0	120,124	0	0	24	0	72,4	70,7	0,38	0,31
05.09.2025	-	0,803	0	123,431	0	0	120,516	0	0	24	0	72,7	71,2	0,38	0,31
06.09.2025	-	0,771	0	125,981	0	0	123,014	0	0	24	0	72,7	71,3	0,38	0,31
07.09.2025	-	0,771	0	121,909	0	0	119,012	0	0	24	0	73	71,4	0,37	0,31
08.09.2025	-	0,785	0	118,385	0	0	115,636	0	0	24	0	72,1	70,5	0,37	0,31
09.09.2025	-	0,829	0	119,176	0	0	116,4	0	0	24	0	72,2	70,5	0,37	0,31
10.09.2025	-	0,754	0	121,094	0	0	118,238	0	0	24	0	72,7	71,2	0,38	0,31
11.09.2025	-	0,792	0	118,396	0	0	115,588	0	0	24	0	72,9	71,3	0,37	0,31
12.09.2025	-	0,873	0	125,226	0	0	122,271	0	0	24	0	72,6	70,9	0,38	0,31
13.09.2025	-	0,833	0	120,274	0	0	117,479	0	0	24	0	72,1	70,4	0,37	0,31
14.09.2025	-	0,852	0	117,031	0	0	114,316	0	0	24	0	72	70,2	0,37	0,31
15.09.2025	-	0,844	0	120,432	0	0	117,599	0	0	24	0	72,6	70,9	0,37	0,31
16.09.2025	-	0,8	0	120,416	0	0	117,623	0	0	24	0	72	70,4	0,37	0,31
17.09.2025	-	0,799	0	115,57	0	0	112,879	0	0	24	0	72,1	70,4	0,37	0,31
18.09.2025	-	0,804	0	111,804	0	0	109,177	0	0	24	0	72,5	70,8	0,36	0,31
19.09.2025	-	0,818	0	115,758	0	0	113,025	0	0	24	0	72,7	70,9	0,37	0,31
20.09.2025	-	0,848	0	124,549	0	0	121,624	0	0	24	0	72,5	70,9	0,38	0,31
21.09.2025	-	0,765	0	116,893	0	0	114,181	0	0	24	0	72	70,4	0,37	0,31
22.09.2025	-	0,774	0	114,295	0	0	111,624	0	0	24	0	72,3	70,7	0,37	0,31
23.09.2025	-	0,763	0	113,282	0	0	110,607	0	0	24	0	72,6	71	0,36	0,31
Итого:	-	24,857	0	3700,913	0	0	3614,042	0	0	744	0	72,46	70,83	0,37	0,31

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	238,09	16703,119	0	0,074	16309,159	0	0,073	4157	7
23.09.2025	262,946	20404,031	0	0,074	19923,201	0	0,073	4901	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения