

#166113#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Серпуховская 30, Калининград
9221
ТВ7 (АСЦП)
20123736
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,449	0	164,307	0	0	160,45	0	0	24	0	72,6	67,5	0,45	0,33	-
25.10.2025	3,493	0	161,941	0	0	158,101	0	0	24	0	72,9	67,7	0,44	0,33	-
26.10.2025	3,489	0	160,992	0	0	157,199	0	0	24	0	72,6	67,3	0,44	0,33	-
27.10.2025	3,471	0	158,738	0	0	155,012	0	0	24	0	72,5	67,2	0,44	0,33	-
28.10.2025	3,579	0	160,463	0	0,007	156,691	0	0,007	24	0	72,6	67,1	0,44	0,33	-
29.10.2025	3,567	0,002	156,729	0	0	153,018	0	0	24	0	72,9	67,4	0,43	0,33	-
30.10.2025	3,488	0	157,78	0	0	154,058	0	0	24	0	72,7	67,3	0,43	0,33	-
31.10.2025	3,452	0	158,036	0	0	154,328	0	0	24	0	72,5	67,2	0,44	0,33	-
01.11.2025	3,528	0	157,223	0	0	153,516	0	0	24	0	72,7	67,2	0,43	0,33	-
02.11.2025	3,498	0	163,391	0	0	159,512	0	0	24	0	73	67,8	0,44	0,33	-
03.11.2025	3,465	0	163,788	0	0	159,917	0	0	24	0	72,8	67,7	0,45	0,33	-
04.11.2025	3,441	0	159,842	0	0	156,067	0	0	24	0	72,7	67,5	0,44	0,33	-
05.11.2025	3,43	0	162,37	0	0	158,535	0	0	24	0	72,8	67,7	0,45	0,33	-
06.11.2025	3,478	0	163,057	0	0,022	159,186	0	0,022	24	0	72,9	67,8	0,44	0,33	-
07.11.2025	3,555	0,006	157,357	0	0	153,631	0	0	24	0	72,9	67,4	0,44	0,33	-
08.11.2025	3,59	0	153,15	0	0	149,542	0	0	24	0	72,6	66,9	0,43	0,33	-
09.11.2025	3,546	0	147,055	0	0	143,591	0	0	24	0	72,6	66,7	0,42	0,33	-
10.11.2025	3,621	0	151,686	0	0	148,086	0	0	24	0	72,9	67,1	0,43	0,33	-
11.11.2025	3,502	0	151,523	0	0	147,934	0	0	24	0	72,9	67,3	0,43	0,33	-
12.11.2025	3,599	0	154,182	0	0	150,562	0	0	24	0	72,6	66,9	0,43	0,33	-
13.11.2025	3,528	0	155,899	0	0	152,219	0	0	24	0	72,8	67,3	0,44	0,33	-
14.11.2025	3,528	0	157,505	0	0	153,75	0	0	24	0	73,2	67,7	0,44	0,33	-
15.11.2025	3,597	0	151,374	0	0	147,787	0	0	24	0	72,8	67	0,43	0,33	-
16.11.2025	3,792	0	142,398	0	0	138,748	0	0	24	0	76,2	69,7	0,42	0,33	-
17.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	71,4	65,5	0,44	0,36	-
17.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64	59,5	0,42	0,35	-
17.11.2025	3,427	0	132,712	0	0	129,429	0	0	0	1	74,6	68,3	0,42	0,33	-
18.11.2025	3,673	0	139,099	0	0	135,696	0	0	22	2	74,2	67,8	0,41	0,33	-
19.11.2025	3,71	0	150,106	0	0	146,395	0	0	24	0	74,7	68,6	0,43	0,33	-
20.11.2025	3,863	0	156,329	0	0	152,336	0	0	24	0	76,1	70	0,44	0,33	-
21.11.2025	3,804	0	154,058	0	0	150,145	0	0	24	0	75,7	69,7	0,44	0,33	-
22.11.2025	3,935	0	152,097	0	0	148,181	0	0	24	0	76,3	70	0,43	0,33	-
23.11.2025	4,149	0	148,387	0	0	144,197	0	0	24	0	80,5	73,6	0,43	0,33	-
Итого:	111,247	0	4803,574	0	0,029	4687,819	0	0,029	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,571														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	342,468	24698,695	0	0,534	24116,812	0	0,523	5621	7
23.11.2025	453,716	29502,269	0	0,563	28804,631	0	0,551	6363	9

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2025 10:41:23