

#126082#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Барнаульская 1-3, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9282
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20103222
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,863	0	43,19	0	0	42,253	0	0	24	0	69,4	47,6	0,37	0,25	-
25.03.2025	3,805	0	42,983	0	0	42,055	0	0	24	0	69,1	47,5	0,36	0,25	-
26.03.2025	3,79	0	43,45	0	0	42,519	0	0	24	0	68,8	47,6	0,36	0,25	-
27.03.2025	3,771	0	42,911	0	0	41,995	0	0	24	0	68,7	47,3	0,36	0,25	-
28.03.2025	3,828	0	45,636	0	0	44,654	0	0	24	0	69,1	48,7	0,37	0,25	-
29.03.2025	3,803	0	45,897	0	0	44,916	0	0	24	0	68,8	48,6	0,37	0,24	-
30.03.2025	3,775	0	44,783	0	0	43,817	0	0	24	0	69,1	48,6	0,37	0,25	-
31.03.2025	3,757	0	43,786	0	0	42,841	0	0	24	0	69,1	48,2	0,36	0,24	-
01.04.2025	3,79	0	43,68	0	0	42,735	0	0	24	0	69,2	48,1	0,36	0,25	-
02.04.2025	3,876	0	46,604	0	0	45,598	0	0	24	0	69,2	48,9	0,38	0,25	-
03.04.2025	3,894	0	48,227	0	0	47,173	0	0	24	0	69,6	49,9	0,38	0,24	-
04.04.2025	3,78	0	45,703	0	0	44,718	0	0	24	0	69,1	49	0,37	0,24	-
05.04.2025	4,047	0	43,83	0	0	42,813	0	0	24	0	72	49,5	0,37	0,25	-
06.04.2025	4,248	0	42,946	0	0	41,903	0	0	24	0	73,9	49,7	0,37	0,25	-
07.04.2025	4,197	0	43,467	0	0	42,431	0	0	24	0	73,1	49,5	0,37	0,25	-
08.04.2025	3,97	0	42,501	0	0	41,541	0	0	24	0	71	48,2	0,36	0,25	-
09.04.2025	4,012	0	43,199	0	0	42,214	0	0	24	0	71,3	48,6	0,37	0,25	-
10.04.2025	3,993	0	42,366	0	0	41,397	0	0	24	0	71,4	48,4	0,36	0,25	-
11.04.2025	3,852	0	43,431	0	0	42,471	0	0	24	0	70	48,4	0,36	0,25	-
12.04.2025	3,776	0	44,049	0	0	43,1	0	0	24	0	69,1	48,2	0,36	0,24	-
13.04.2025	3,763	0	46,558	0	0	45,555	0	0	24	0	69,1	49,4	0,37	0,24	-
14.04.2025	3,674	0	49,63	0	0	48,56	0	0	24	0	69,1	51	0,38	0,23	-
15.04.2025	1,696	0	23,229	0	0	22,72	0	0	24	0	69,7	52	0,22	0,18	-
Итого:	86,96	0	1002,056	0	0	979,979	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,77														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	13,5	152,859	0	0	149,562	0	0	84	65
15.04.2025	100,458	1154,914	0	0	1129,54	0	0	636	65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 14:54:58