

#125967#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 87, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9816
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22187326
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,176	0	31,5	26,09	0	30,93	25,738	0	24	0	62,5	53,9	0	0,44	6,8
25.03.2025	2,201	0	31,55	25,98	0	30,977	25,63	0	24	0	62,6	54	0	0,44	5,5
26.03.2025	2,03	0	30,33	25,45	0	29,78	25,107	0	24	0	62,5	53,8	0	0,44	4,4
27.03.2025	2,135	0	30,84	25,57	0	30,283	25,226	0	24	0	62,5	53,8	0	0,44	6,9
28.03.2025	1,972	0	30,26	25,63	0	29,714	25,286	0	24	0	62,5	53,9	0	0,44	5,7
29.03.2025	2,125	0	30,77	25,45	0	30,211	25,108	0	24	0	62,5	53,9	0	0,44	8,9
30.03.2025	2,475	0	32,01	25,15	0	31,429	24,81	0	24	0	62,6	54	0	0,44	9,9
31.03.2025	2,341	0	31,6	25,32	0	31,027	24,978	0	24	0	62,5	54	0	0,43	6,8
01.04.2025	2,35	0	31,71	25,45	0	31,138	25,109	0	24	0	62,4	53,7	0	0,44	5,9
02.04.2025	2,181	0	31,07	25,53	0	30,51	25,188	0	24	0	62,4	53,8	0	0,44	-
03.04.2025	1,939	0	30,09	25,58	0	29,546	25,235	0	24	0	62,5	53,9	0	0,45	-
04.04.2025	2,055	0	30,58	25,54	0	30,027	25,197	0	24	0	62,5	53,9	0	0,43	-
05.04.2025	2,182	0	30,96	25,42	0	30,402	25,081	0	24	0	62,3	53,7	0	0,41	-
06.04.2025	2,487	0	31,95	25,15	0	31,375	24,816	0	24	0	62,4	53,5	0	0,43	-
07.04.2025	2,178	0	30,84	25,37	0	30,282	25,032	0	24	0	62,4	53,6	0	0,44	-
08.04.2025	2,344	0	31,6	25,46	0	31,031	25,121	0	24	0	62,4	53,5	0	0,43	-
09.04.2025	2,569	0	32,46	25,35	0	31,875	25,014	0	24	0	62,4	53,6	0	0,43	-
10.04.2025	2,361	0	31,6	25,42	0	31,03	25,085	0	24	0	62,4	53,4	0	0,44	-
11.04.2025	2,177	0	30,98	25,58	0	30,42	25,24	0	24	0	62,4	53,5	0	0,43	-
12.04.2025	2,311	0	31,57	25,56	0	30,999	25,219	0	24	0	62,5	53,7	0	0,44	-
13.04.2025	2,502	0	32,21	25,29	0	31,626	24,95	0	24	0	62,5	53,8	0	0,44	-
14.04.2025	2,123	0	31,1	25,63	0	30,543	25,287	0	24	0	62,1	53,8	0	0,44	-
15.04.2025	2,089	0	30,76	25,51	0	30,202	25,165	0	24	0	62,5	54,1	0	0,45	-
16.04.2025	2,279	0	31,3	25,24	0	30,728	24,892	0	24	0	62,8	54,4	0	0,45	-
17.04.2025	2,336	0	31,42	25,19	0	30,846	24,846	0	24	0	62,8	54,3	0	0,43	-
18.04.2025	2,12	0	30,76	25,42	0	30,198	25,072	0	24	0	62,7	54,2	0	0,44	-
19.04.2025	2,084	0	30,47	25,34	0	29,917	24,996	0	24	0	62,7	54,1	0	0,43	-
20.04.2025	2,375	0	31,73	25,4	0	31,154	25,058	0	24	0	62,6	53,9	0	0,44	-
21.04.2025	2,071	0	30,79	25,67	0	30,246	25,336	0	24	0	61,6	53	0	0,43	-
22.04.2025	2,242	0	31,2	25,59	0	30,635	25,25	0	24	0	62,6	53,6	0	0,44	-
23.04.2025	2,413	0	31,73	25,43	0	31,151	25,093	0	24	0	62,7	53,5	0	0,44	-
Итого:	69,223	0	967,74	789,76	0	950,232	779,165	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,534														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1097,501	17616,29	15037,92	0	17297,789	14830,13	0	0	0
23.04.2025	1166,723	18584,03	15827,68	0	18248,024	15609,296	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2025 13:19:10