

#82237#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: ООО Уют-Сервис

Адрес: Киевская, 74а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00207552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x7152

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2024	73,78	50,69	23,09	108,97	106,33	106,91	105,64	0,69	6	4	2,491	0,036	24	0	
24.04.2024	73,59	49,23	24,36	74,32	72,54	72,67	71,83	0,71	6	4	1,803	0,036	24	0	*
25.04.2024	73,84	48,22	25,62	94,48	92,17	92,55	91,53	0,64	6	4	2,393	0,026	24	0	
26.04.2024	73,53	48,42	25,11	87,56	85,45	85,87	84,9	0,55	6	4	2,172	0,023	24	0	
27.04.2024	72,77	48,13	24,64	82,17	80,25	80,58	79,66	0,59	6	4	2,007	0,024	24	0	
28.04.2024	72,18	51,23	20,95	61,45	60,02	60,35	59,57	0,45	6	4	1,28	0,024	24	0	
29.04.2024	72,21	50,15	22,06	67,19	65,64	66	65,19	0,45	6	4	1,475	0,022	24	0	
30.04.2024	71,95	51,9	20,05	59,26	57,9	58,25	57,48	0,42	6	4	1,184	0,026	24	0	
01.05.2024	71,63	52,06	19,57	59,61	58,25	58,67	57,91	0,34	6	4	1,161	0,02	24	0	
02.05.2024	70,76	51,71	19,05	57,97	56,66	57,05	56,33	0,33	6	4	1,096	0,021	24	0	
03.05.2024	71,04	54,72	16,32	55,68	54,44	54,84	54,09	0,35	6	4	0,911	0,023	24	0	
04.05.2024	70,9	54,36	16,54	56,87	55,6	56,03	55,25	0,35	6	4	0,939	0,024	24	0	
05.05.2024	70,96	54,9	16,06	55,07	53,81	54,27	53,51	0,3	6	4	0,883	0,02	24	0	
06.05.2024	70,66	55,38	15,28	56,55	55,28	55,78	54,98	0,3	6	4	0,864	0,02	24	0	
07.05.2024	70,63	55,66	14,97	57,66	56,37	56,86	56,04	0,33	6	4	0,863	0,02	24	0	
08.05.2024	70,74	55,32	15,42	59,26	57,93	58,41	57,58	0,35	6	4	0,917	0,022	24	0	
09.05.2024	70,78	55,21	15,57	61,12	59,76	60,28	59,42	0,34	6	4	0,952	0,022	24	0	
10.05.2024	70,49	55,85	14,64	61,34	59,98	60,48	59,6	0,38	6	4	0,901	0,026	24	0	
11.05.2024	71,01	54,79	16,22	61,37	60,01	60,48	59,64	0,37	6	4	0,998	0,024	24	0	
12.05.2024	71,02	54,59	16,43	59,42	58,08	58,49	57,7	0,38	6	4	0,975	0,024	24	0	
13.05.2024	71,06	55,22	15,84	57,15	55,85	56,34	55,56	0,29	6	4	0,901	0,02	24	0	
14.05.2024	71,32	55,55	15,77	54,2	52,95	53,42	52,67	0,28	6	4	0,853	0,021	24	0	
15.05.2024	71,72	55,04	16,68	51,69	50,47	50,88	50,15	0,32	6	4	0,861	0,02	24	0	
16.05.2024	71,7	55,24	16,46	51,73	50,54	50,97	50,24	0,3	6	4	0,849	0,018	24	0	
17.05.2024	71,64	55,54	16,1	51,22	50,04	50,47	49,75	0,29	6	4	0,822	0,02	24	0	
18.05.2024	71,64	55,38	16,26	50,97	49,83	50,19	49,47	0,36	6	4	0,832	0,026	24	0	
19.05.2024	71,48	55,19	16,29	52,2	51,01	51,39	50,67	0,34	6	4	0,852	0,025	24	0	
20.05.2024	71,22	55,47	15,75	51,34	50,18	50,63	49,9	0,28	6	4	0,809	0,019	24	0	
21.05.2024	71,36	55,38	15,98	50,8	49,65	49,99	49,27	0,38	6	4	0,819	0,024	24	0	
22.05.2024	71,46	55,51	15,95	50,01	48,88	49,27	48,54	0,34	6	4	0,801	0,023	24	0	
23.05.2024	71,24	55,77	15,47	50,65	49,49	49,93	49,2	0,29	6	4	0,785	0,021	24	0	
Итого:				1909,2	1865,36	1878,3	1853,27	12,09			35,449	0,72	744	0	
Средние:	71,62	53,6	18,01						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2424:00	48137,8	47006,49	47452,51	46786,32	220,17	858,539	12,08	10515	8
23/05/2424:00	50047,08	48871,85	49330,81	48639,59	232,26	893,988	12,8	11259	8
Итого:	1909,28	1865,36	1878,3	1853,27	12,09	35,449	0,72	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11279ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



*проверено с сайта*