

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент:Алданская 22А

Адрес: УК Лесной Парк

Договор N:16046295

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 16046295, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х94D4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.25 23	69.21	40.07	29.14	5.82	4.94	121.445	118.832	3.465	24	0	
25.03.25 23	70.00	40.90	29.10	5.82	4.94	121.006	118.345	3.445	24	0	
26.03.25 23	69.36	39.15	30.21	5.82	4.93	111.525	109.118	3.298	24	0	
27.03.25 23	69.67	39.78	29.89	5.82	4.94	116.596	114.058	3.411	24	0	
28.03.25 23	69.47	38.84	30.63	5.82	4.94	99.832	97.666	2.993	24	0	
29.03.25 23	69.82	38.10	31.73	5.82	4.94	91.479	89.478	2.840	24	0	
30.03.25 23	68.84	38.76	30.08	5.82	4.94	113.029	110.623	3.329	24	0	
31.03.25 23	70.07	39.06	31.01	5.82	4.94	108.488	106.100	3.291	24	0	
01.04.25 23	69.16	39.93	29.23	5.82	4.94	120.631	118.044	3.452	24	0	
02.04.25 23	70.03	39.54	30.49	5.82	4.94	102.675	100.417	3.063	24	0	
03.04.25 23	69.40	37.96	31.44	5.82	4.92	89.309	87.379	2.748	24	0	
04.04.25 23	69.45	38.78	30.67	5.83	4.89	101.675	99.473	3.052	24	0	
05.04.25 23	71.50	40.94	30.56	5.82	4.90	128.816	125.877	3.849	24	0	
06.04.25 23	74.67	41.13	33.54	5.82	4.90	125.269	122.173	4.100	24	0	
07.04.25 23	73.35	41.09	32.26	5.82	4.90	120.470	117.594	3.796	24	0	
08.04.25 23	71.41	41.02	30.39	5.82	4.90	124.324	121.493	3.694	24	0	
09.04.25 23	70.85	41.30	29.55	5.82	4.90	130.050	127.129	3.758	24	0	
10.04.25 23	72.49	41.91	30.59	5.82	4.90	128.480	125.471	3.840	24	0	
11.04.25 23	70.13	40.08	30.05	5.82	4.89	114.781	112.248	3.375	24	0	
12.04.25 23	70.11	40.32	29.79	5.82	4.90	111.466	109.010	3.249	24	0	
13.04.25 23	69.78	37.36	32.42	5.83	4.89	82.423	80.624	2.615	24	0	
14.04.25 23	69.88	36.07	33.81	5.83	4.61	67.941	66.453	2.248	24	0	
15.04.25 23	69.12	37.44	31.68	5.83	4.15	57.103	55.876	1.772	24	0	
16.04.25 23	70.83	35.70	35.13	5.83	4.08	28.311	27.677	0.973	24	0	
17.04.25 23	66.13	39.28	26.84	5.83	3.84	38.862	38.089	1.024	24	0	
18.04.25 23	66.92	39.04	27.89	5.84	3.76	34.472	33.774	0.943	24	0	
19.04.25 23	65.26	40.06	25.20	5.83	3.75	39.681	38.912	0.982	24	0	
20.04.25 23	65.15	40.30	24.85	5.83	3.75	40.757	39.969	0.995	24	0	
21.04.25 23	64.66	40.95	23.71	5.83	3.75	42.097	41.297	0.981	24	0	
22.04.25 23	64.77	41.91	22.86	5.83	3.74	40.798	40.016	0.916	24	0	
23.04.25 23	64.81	41.19	23.62	5.83	3.74	42.449	41.637	0.985	24	0	
Итого/Средн	69.95	39.80	30.14	5.83	4.60	2796.241	2734.851	82.480	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.25 23	81953.105	80052.303	2343.512	20414	69
23.04.25 23	84749.346	82787.154	2425.992	21158	69
Итого	2796.241	2734.851	82.480	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

