

#120942#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель Школа №59, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Рассветный пер. 5, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9589
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20111410
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	56,604	0	840,59	0	0	818,753	0	0	24	52	0	0	76,7	60,2	0,41	0,37	-
22.02.2025	53,941	0	834,65	0	0	813,835	0	0	24	52	0	0	74,9	59,1	0,42	0,36	-
23.02.2025	53,015	0	805,92	0	0	785,613	0	0	24	52	0	0	75,4	59,3	0,43	0,37	-
24.02.2025	51,02	0	771,995	0	0,001	753,648	0	0,001	24	52	0	0	72,9	56,7	0,43	0,37	-
25.02.2025	50,957	0	780,025	0	0	761,654	0	0	24	52	0	0	72,7	56,7	0,44	0,37	-
26.02.2025	46,764	0	680,165	0	0	664,495	0	0	24	52	0	0	71,7	54,9	0,45	0,35	-
27.02.2025	44,602	0	615,78	0	0	601,822	0	0	24	52	0	0	71,2	53,5	0,46	0,35	-
28.02.2025	49,135	0	748,04	0	0	730,649	0	0	24	52	0	0	72,1	56,1	0,45	0,37	-
01.03.2025	49,453	0	766,53	0	0	747,982	0	0	24	52	0	0	73,8	58	0,44	0,37	-
02.03.2025	44,805	0	633,995	0	0	619,185	0	0	24	52	0	0	72,4	55,1	0,46	0,35	-
03.03.2025	44,788	0	617,07	0	0	603,133	0	0	24	52	0	0	71,1	53,4	0,46	0,35	-
04.03.2025	42,124	0	550,97	0	0	538,658	0	0	24	52	0	0	70,6	52	0,47	0,35	-
05.03.2025	36,503	0	469,51	0	0,001	459,361	0	0,001	24	52	0	0	69,3	50,3	0,48	0,35	-
06.03.2025	36,202	0	480,915	0	0	470,56	0	0	24	52	0	0	69,2	50,8	0,48	0,36	-
07.03.2025	38,883	0	632,585	0	0	618,695	0	0	24	52	0	0	69,8	54,8	0,46	0,37	-
08.03.2025	36,804	0	626,855	0	0	612,648	0	0	24	52	0	0	71,1	56,8	0,46	0,37	-
09.03.2025	36,283	0	607,69	0	0	593,99	0	0	24	52	0	0	70,8	56,2	0,46	0,36	-
10.03.2025	34,215	0	528,485	0	0	517,198	0	0	24	52	0	0	68,8	53	0,46	0,35	-
11.03.2025	42,746	0	658,405	0	0	643,742	0	0	24	52	0	0	70,4	54,6	0,45	0,35	-
12.03.2025	41,742	0	577,735	0	0	564,678	0	0	24	52	0	0	71	53,4	0,46	0,34	-
13.03.2025	45,024	0	698,64	0	0	682,6	0	0	24	52	0	0	71,6	55,8	0,45	0,36	-
14.03.2025	47,84	0	764,84	0	0	746,49	0	0	24	52	0	0	73,3	58,1	0,44	0,37	-
15.03.2025	50,563	0	775,01	0	0	754,682	0	0	24	52	0	0	77,2	61,2	0,45	0,38	-
16.03.2025	48,173	0	741,005	0	0	722,519	0	0	24	52	0	0	75	59,1	0,44	0,37	-
17.03.2025	52,857	0	837,915	0	0	816,713	0	0	24	52	0	0	75,6	60,2	0,43	0,37	-
18.03.2025	47,421	0	667,995	0	0	651,651	0	0	24	52	0	0	74,2	56,8	0,45	0,36	-
19.03.2025	44,443	0	719,295	0	0,003	703,117	0	0,003	24	52	0	0	70,8	55,7	0,45	0,38	-
20.03.2025	41,307	0,001	677,99	0	0	662,757	0	0	24	52	0	0	70,8	55,9	0,46	0,38	-
Итого:	1268,214	0	19110,6	0	0,005	18660,828	0	0,005	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	302,908																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	6237,983	104632,635	0	0,101	102127,796	0	0,1	6392	0
20.03.2025	7506,199	123743,235	0	0,106	120788,626	0	0,105	7064	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 8:22:32