

#33810#

Отчёт по теплопотреблению за период с 12.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Черняховского 14-18, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 9499
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118099
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
13.10.2023	3,833	0	71,076	0	0	69,663	0	0	24	0	66	52,9	0,23	0,17	-
14.10.2023	6,105	0	134,863	0	0	132,03	0	0	24	0	68,1	57,1	0,33	0,21	-
15.10.2023	5,737	0	129,695	0	0	127,014	0	0	24	0	67,5	56,7	0,32	0,21	-
16.10.2023	5,911	0	117,973	0	0	115,506	0	0	24	0	67,9	55,7	0,3	0,22	-
17.10.2023	6,518	0	108,839	0	0	106,553	0	0	24	0	68,1	53,5	0,3	0,23	-
18.10.2023	6,754	0	111,277	0	0	108,98	0	0	24	0	67,4	52,7	0,3	0,23	-
19.10.2023	6,876	0	104,335	0	0	102,159	0	0	24	0	67,8	51,8	0,29	0,23	-
20.10.2023	7,361	0	101,764	0	0	99,495	0	0	24	0	70,3	52,7	0,29	0,24	-
21.10.2023	7,358	0	104,655	0	0	102,339	0	0	24	0	70,1	52,9	0,3	0,24	-
22.10.2023	6,917	0	111,215	0	0	108,898	0	0	24	0	67,8	52,7	0,3	0,23	-
23.10.2023	6,857	0	112,408	0	0	110,061	0	0	24	0	67,9	53,1	0,3	0,23	-
Итого:	70,227	0	1208,1	0	0	1182,698	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,773														

Общее время работы системы, ч 264
Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
12.10.2023	1593,305	19664,417	0	0	19208,677	0	0	13341	15
23.10.2023	1663,532	20872,516	0	0	20391,374	0	0	13605	15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 15:41:31