

#120920#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Чаадаева 15-15а, Калининград

9537
ТВ7 (АСЦП)
20117615
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	5,819	0	194,247	0	0	191,099	0	0	24	0	59,5	52,3	0,53	0,4	-
25.02.2025	5,81	0	194,223	0	0	191,075	0	0	24	0	59,4	52,2	0,53	0,4	-
26.02.2025	5,375	0	194,133	0	0	191,207	0	0	24	0	57,3	50,6	0,54	0,42	-
27.02.2025	5,149	0	194,018	0	0	191,212	0	0	24	0	55,9	49,5	0,56	0,44	-
28.02.2025	5,63	0	194,188	0	0	191,173	0	0	24	0	58,2	51,2	0,57	0,44	-
01.03.2025	6,065	0	194,324	0	0	191,071	0	0	24	0	60,5	53	0,57	0,44	-
02.03.2025	6,123	0	194,331	0	0	191,018	0	0	24	0	61	53,4	0,57	0,44	-
03.03.2025	5,891	0	194,21	0	0	191,03	0	0	24	0	59,8	52,4	0,57	0,44	-
04.03.2025	5,748	0	194,154	0	0	191,035	0	0	24	0	59,1	52	0,57	0,44	-
05.03.2025	5,283	0	194,042	0	0	191,146	0	0	24	0	56,9	50,4	0,56	0,44	-
06.03.2025	4,815	0	193,681	0	0	191,036	0	0	24	0	54,4	48,4	0,56	0,44	-
07.03.2025	4,624	0	193,69	0	0	191,095	0	0	24	0	53,8	48,1	0,56	0,44	-
08.03.2025	4,58	0	193,68	0	0	191,13	0	0	24	0	53,3	47,6	0,56	0,44	-
09.03.2025	4,433	0	193,65	0	0	191,162	0	0	24	0	52,6	47,1	0,56	0,44	-
10.03.2025	3,901	0	193,397	0	0	191,162	0	0	24	0	50	45,1	0,56	0,44	-
11.03.2025	5,401	0	193,946	0	0	190,996	0	0	24	0	57,4	50,7	0,57	0,44	-
12.03.2025	5,137	0	193,834	0	0	190,963	0	0	24	0	56,7	50,3	0,56	0,44	-
13.03.2025	5,72	0	193,988	0	0	190,916	0	0	24	0	58,8	51,7	0,57	0,44	-
14.03.2025	6,077	0	194,161	0	0	190,871	0	0	24	0	60,8	53,2	0,57	0,44	-
15.03.2025	5,953	0	194,189	0	0	190,975	0	0	24	0	60,1	52,7	0,57	0,44	-
16.03.2025	6,223	0	194,15	0	0	190,782	0	0	24	0	61,6	53,8	0,58	0,44	-
17.03.2025	6,165	0	194,141	0	0	190,705	0	0	24	0	62,1	54,4	0,57	0,43	-
18.03.2025	4,169	0	192,727	0	0	190,587	0	0	24	0	47,1	41,9	0,55	0,43	-
19.03.2025	5,797	0	193,871	0	0	190,723	0	0	24	0	59,5	52,3	0,55	0,42	-
20.03.2025	5,219	0	193,629	0	0	190,735	0	0	24	0	56,8	50,3	0,54	0,41	-
21.03.2025	4,929	0	193,465	0	0	190,77	0	0	24	0	54,9	48,7	0,54	0,42	-
22.03.2025	5,042	0	193,557	0	0	190,765	0	0	24	0	55,8	49,5	0,54	0,41	-
23.03.2025	4,805	0	193,428	0	0	190,779	0	0	24	0	54,4	48,4	0,53	0,41	-
Итого:	149,883	0	5429,054	0	0	5347,218	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,799														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	2690,417	90912,574	0	0	89587,337	0	0	23727	20
23.03.2025	2840,302	96341,628	0	0	94934,556	0	0	24399	20

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 11:36:24