

#2744#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Чаадаева 15-15а, Калининград
9537
ТВ7 (АСЦП)
20117615
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 4,104 | 0 | 167,777 | 0 | 0 | 165,719 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,6 | 0,44 | 0,35 | 10,6 |
| 25.03.2023 | 4,114 | 0 | 167,669 | 0 | 0 | 165,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,5 | 0,44 | 0,35 | 9,5 |
| 26.03.2023 | 4,275 | 0 | 167,888 | 0 | 0 | 165,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,9 | 45,8 | 0,45 | 0,36 | 7,8 |
| 27.03.2023 | 5,279 | 0 | 169,078 | 0 | 0 | 166,557 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,8 | 49,2 | 0,52 | 0,42 | 6 |
| 28.03.2023 | 5,853 | 0 | 169,421 | 0 | 0 | 166,651 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,7 | 51,4 | 0,53 | 0,42 | 2,1 |
| 29.03.2023 | 5,169 | 0 | 168,249 | 0 | 0 | 165,758 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 49,1 | 0,46 | 0,37 | -1,5 |
| 30.03.2023 | 4,361 | 0 | 167,641 | 0 | 0 | 165,529 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,2 | 45,9 | 0,44 | 0,35 | 1,7 |
| 31.03.2023 | 4,163 | 0 | 167,735 | 0 | 0 | 165,678 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,4 | 45,5 | 0,45 | 0,36 | 7,1 |
| 01.04.2023 | 4,583 | 0 | 168,224 | 0 | 0 | 166,023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 | 46,4 | 0,48 | 0,39 | 8,9 |
| 02.04.2023 | 5,128 | 0 | 168,829 | 0 | 0 | 166,408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 48,4 | 0,53 | 0,43 | 5,2 |
| 03.04.2023 | 5,648 | 0 | 169,542 | 0 | 0 | 166,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 50,1 | 0,57 | 0,47 | 3,9 |
| 04.04.2023 | 5,537 | 0 | 168,743 | 0 | 0 | 166,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 49,9 | 0,5 | 0,4 | 1,7 |
| 05.04.2023 | 5,274 | 0 | 168,23 | 0 | 0 | 165,742 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 49 | 0,47 | 0,37 | -0,1 |
| 06.04.2023 | 5,182 | 0 | 167,955 | 0 | 0 | 165,546 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,7 | 48,3 | 0,46 | 0,36 | 1 |
| 07.04.2023 | 4,419 | 0 | 167,549 | 0 | 0 | 165,391 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,6 | 46,3 | 0,44 | 0,35 | 2,3 |
| 08.04.2023 | 4,129 | 0 | 167,53 | 0 | 0 | 165,477 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,5 | 0,44 | 0,35 | 9,6 |
| 09.04.2023 | 4,148 | 0 | 167,604 | 0 | 0 | 165,543 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,5 | 0,44 | 0,35 | 10,3 |
| 10.04.2023 | 4,148 | 0 | 167,596 | 0 | 0 | 165,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,5 | 0,44 | 0,35 | 8,2 |
| 11.04.2023 | 4,111 | 0 | 167,604 | 0 | 0 | 165,541 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,6 | 0,44 | 0,34 | 7,9 |
| 12.04.2023 | 4,039 | 0 | 167,809 | 0 | 0 | 165,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,7 | 0,45 | 0,35 | 10 |
| 13.04.2023 | 4,066 | 0 | 167,824 | 0 | 0 | 165,759 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,7 | 0,44 | 0,35 | 11,3 |
| 14.04.2023 | 4,078 | 0 | 167,785 | 0 | 0 | 165,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,7 | 0,44 | 0,35 | 9,5 |
| 15.04.2023 | 4,12 | 0 | 167,66 | 0 | 0 | 165,598 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,6 | 0,44 | 0,35 | 11 |
| 16.04.2023 | 4,208 | 0 | 167,742 | 0 | 0 | 165,673 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,5 | 0,44 | 0,35 | 10,4 |
| 17.04.2023 | 4,228 | 0 | 167,658 | 0 | 0 | 165,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,4 | 0,44 | 0,35 | 6,1 |
| 18.04.2023 | 4,18 | 0 | 167,617 | 0 | 0 | 165,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,5 | 45,5 | 0,44 | 0,35 | 7,2 |
| 19.04.2023 | 4,181 | 0 | 167,585 | 0 | 0 | 165,515 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,6 | 45,6 | 0,44 | 0,35 | 9,5 |
| 20.04.2023 | 1,694 | 0 | 69,683 | 0 | 0 | 68,832 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,2 | 45,3 | 0,37 | 0,33 | - |
| Итого: | 124,419 | 0 | 4606,227 | 0 | 0 | 4545,542 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 29,717 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2023 | 832,859 | 28421,935 | 0 | 0 | 28024,292 | 0 | 0 | 6862 | 13 |
| 20.04.2023 | 957,277 | 33028,161 | 0 | 0 | 32569,833 | 0 | 0 | 7534 | 13 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2023 8:30:57