

#33798#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Чаадаева 15-15а, Калининград
9538
ТВ7 (АСЦП)
20117615
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,984	0	53,106	0	0	52,767	0	0	24	0	37,8	33,3	0,4	0,36	-
13.10.2023	3,159	0	130,848	0	0	129,714	0	0	24	0	43,2	37,3	0,42	0,36	-
14.10.2023	3,468	0	125,518	0	0	124,212	0	0	24	0	47,5	40,8	0,42	0,37	-
15.10.2023	3,518	0	125,667	0	0	124,36	0	0	24	0	47,5	40,7	0,42	0,36	-
16.10.2023	3,569	0	125,676	0	0	124,37	0	0	24	0	47,5	40,6	0,42	0,37	-
17.10.2023	3,692	0	131,617	0	0	130,217	0	0	24	0	47,9	41,2	0,42	0,36	-
18.10.2023	3,589	0	137,421	0	0	135,985	0	0	24	0	47,4	41,2	0,43	0,36	-
19.10.2023	3,88	0	137,507	0	0	136,011	0	0	24	0	48,5	41,7	0,43	0,36	-
20.10.2023	4,44	0	137,6	0	0	135,922	0	0	24	0	51,2	43,4	0,43	0,36	-
21.10.2023	4,105	0	137,385	0	0	135,85	0	0	24	0	49,1	41,9	0,43	0,36	-
22.10.2023	3,746	0	137,359	0	0	135,927	0	0	24	0	47,4	40,9	0,43	0,36	-
23.10.2023	3,666	0	137,755	0	0	136,325	0	0	24	0	47,5	41	0,43	0,37	-
Итого:	41,816	0	1517,459	0	0	1501,66	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,988														

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	1002,202	27178,174	0	0	26800,596	0	0	0	0
23.10.2023	1044,017	28695,633	0	0	28302,257	0	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 8:00:57