

#120518#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Аральский пер. 26, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 18062996	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	8,584	5,813	2.771	0.662
Количество тепловой энергии, система 2	191,634	154,357	37.277	8.903

Подпись исполнителя



#119528#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 8954
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 18062996
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0,129	0	15,87	15,365	0	15,612	15,115	0	24	0	58,7	58,6	0,34	0,3
25.02.2025	-	0,152	0	15,92	15,315	0	15,667	15,071	0	24	0	59,1	59	0,34	0,31
26.02.2025	-	0,114	0	15,78	15,338	0	15,525	15,091	0	24	0	60,6	60,4	0,34	0,31
27.02.2025	-	0,132	0	15,84	15,352	0	15,572	15,093	0	24	0	60,2	60	0,34	0,31
28.02.2025	-	0,04	0	14,38	14,269	0	14,139	14,032	0	24	0	59,6	59,3	0,35	0,31
01.03.2025	-	-0,001	0	14,8	14,863	0	14,558	14,622	0	24	0	61,7	61,5	0,35	0,31
02.03.2025	-	-0,005	0	14,79	14,876	0	14,531	14,617	0	24	0	61,1	60,9	0,35	0,31
03.03.2025	-	0,011	0	14,87	14,871	0	14,615	14,616	0	24	0	59,9	59,7	0,35	0,31
04.03.2025	-	0,08	0	14,32	14,035	0	14,083	13,804	0	24	0	59,3	59,2	0,35	0,31
05.03.2025	-	0,173	0	15,48	14,807	0	15,228	14,567	0	24	0	60,5	60,4	0,35	0,31
06.03.2025	-	0,126	0	15,54	15,062	0	15,278	14,808	0	24	0	61,3	61,1	0,34	0,31
07.03.2025	-	0,117	0	15,65	15,232	0	15,379	14,971	0	24	0	60,9	60,7	0,35	0,31
08.03.2025	-	0,144	0	15,68	15,161	0	15,412	14,903	0	24	0	60,3	60,1	0,34	0,31
09.03.2025	-	0,138	0	15,67	15,161	0	15,408	14,909	0	24	0	60,3	60,1	0,34	0,3
10.03.2025	-	0,108	0	15,55	15,171	0	15,289	14,918	0	24	0	61,1	60,9	0,34	0,31
11.03.2025	-	0,113	0	15,57	15,17	0	15,303	14,912	0	24	0	60,8	60,6	0,34	0,31
12.03.2025	-	0,132	0	15,62	15,139	0	15,356	14,883	0	24	0	61,7	61,5	0,35	0,31
13.03.2025	-	0,111	0	15,55	15,159	0	15,279	14,895	0	24	0	63,4	63,1	0,34	0,3
14.03.2025	-	0,134	0	15,6	15,169	0	15,313	14,893	0	24	0	63,7	63,4	0,34	0,31
15.03.2025	-	0,099	0	15,47	15,16	0	15,183	14,881	0	24	0	65,2	64,8	0,34	0,3
16.03.2025	-	0,142	0	15,6	15,15	0	15,298	14,859	0	24	0	63,9	64	0,34	0,3
17.03.2025	-	0,088	0	15,51	15,168	0	15,22	14,884	0	24	0	62,9	63,6	0,34	0,31
18.03.2025	-	0,056	0	15,51	15,148	0	15,229	14,868	0	24	0	62,4	62,4	0,34	0,31
19.03.2025	-	0,093	0	15,51	15,145	0	15,233	14,874	0	24	0	61,9	61,7	0,34	0,31
20.03.2025	-	0,108	0	15,55	15,176	0	15,277	14,909	0	24	0	61,5	61	0,34	0,31
21.03.2025	-	0,141	0	15,61	15,176	0	15,338	14,915	0	24	0	59,8	59,8	0,34	0,31
22.03.2025	-	0,062	0	15,39	15,136	0	15,136	14,886	0	24	0	59,1	60	0,34	0,31
23.03.2025	-	0,033	0	15,5	15,137	0	15,249	14,886	0	24	0	58,4	59,7	0,34	0,31
Итого:	-	2,77	0	432,13	421,911	0	424,71	414,682	0	672	0	61,05	60,98	0,34	0,31

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	5,813	1117,2	1096,327	0	1097,722	1077,264	0	2315	0
23.03.2025	8,584	1549,33	1518,238	0	1522,43	1491,946	0	2987	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#120517#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 18062996
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	1,891	0	52,503	0	0	51,57	0	0	24	0	61,5	53	0,34	0,31
25.02.2025	-	1,834	0	52,522	0	0	51,607	0	0	24	0	59,9	51,8	0,34	0,31
26.02.2025	-	1,759	0	52,528	0	0	51,658	0	0	24	0	56,2	49,1	0,34	0,31
27.02.2025	-	1,528	0	52,543	0	0	51,769	0	0	24	0	53,2	46,9	0,34	0,31
28.02.2025	-	1,381	0	52,444	0	0	51,752	0	0	24	0	52,2	46	0,34	0,31
01.03.2025	-	1,339	0	52,366	0	0	51,702	0	0	24	0	53,9	47,2	0,34	0,31
02.03.2025	-	1,457	0	52,395	0	0	51,686	0	0	24	0	53,5	46,9	0,34	0,31
03.03.2025	-	1,431	0	52,409	0	0	51,708	0	0	24	0	50,8	44,9	0,34	0,31
04.03.2025	-	1,281	0	52,24	0	0	51,611	0	0	24	0	48,6	43,1	0,34	0,31
05.03.2025	-	1,183	0	52,361	0	0	51,787	0	0	24	0	51,1	44,9	0,36	0,34
06.03.2025	-	1,302	0	50,506	0	0	49,893	0	0	24	0	51,5	43,1	0,32	0,31
07.03.2025	-	1,171	0	33,789	0	0	33,37	0	0	24	0	48,9	40,9	0,32	0,31
08.03.2025	-	1,029	0	30,808	0	0	30,463	0	0	24	0	49	40,7	0,31	0,3
09.03.2025	-	1,024	0	29,881	0	0	29,546	0	0	24	0	49,6	41	0,32	0,3
10.03.2025	-	1,046	0	29,312	0	0	28,976	0	0	24	0	49,9	42,7	0,32	0,31
11.03.2025	-	1,088	0	36,557	0	0	36,133	0	0	24	0	47,6	41,9	0,33	0,31
12.03.2025	-	1,051	0	44,005	0	0	43,542	0	0	24	0	48,1	41,8	0,33	0,31
13.03.2025	-	1,07	0	41,011	0	0	40,57	0	0	24	0	47,9	42,3	0,34	0,31
14.03.2025	-	1,132	0	48,463	0	0	47,944	0	0	24	0	51,9	44,1	0,32	0,3
15.03.2025	-	1,292	0	39,947	0	0	39,443	0	0	24	0	56,4	46,4	0,32	0,3
16.03.2025	-	1,465	0	35,772	0	0	35,244	0	0	24	0	56,2	46,1	0,32	0,3
17.03.2025	-	1,437	0	34,592	0	0	34,083	0	0	24	0	55,9	45,7	0,32	0,3
18.03.2025	-	1,436	0	34,125	0	0	33,63	0	0	24	0	54,4	44,6	0,32	0,3
19.03.2025	-	1,363	0	33,765	0	0	33,301	0	0	24	0	52,1	45,2	0,33	0,31
20.03.2025	-	1,354	0	47,789	0	0	47,185	0	0	24	0	51,1	45,3	0,34	0,32
21.03.2025	-	1,333	0	55,431	0	0	54,756	0	0	24	0	50,5	44,9	0,34	0,32
22.03.2025	-	1,294	0	55,605	0	0	54,946	0	0	24	0	50,7	45	0,34	0,32
23.03.2025	-	1,305	0	55,722	0	0	55,054	0	0	24	0	50,5	45	0,34	0,32
Итого:	-	37,276	0	1261,391	0	0	1244,929	0	0	672	0	52,25	45,02	0,33	0,31

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	154,357	5671,242	0	0	5588,261	0	0	2315	0
23.03.2025	191,634	6932,629	0	0	6833,191	0	0	2987	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения