

#125508#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 12.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Лесной парк, ООО, УК
Аральский пер. 26, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 18062996	Показания прибора, ГДж 12.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9,891	8,584	1.307	0.312
Количество тепловой энергии, система 2	215,018	191,634	23.384	5.585 <i>+расход</i>

*от 31.03.25
от 21.04.25, Т*

6.702 П

Подпись исполнителя



#125093#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 12.04.2025.

Номер абонента 3428
 Порядковый номер 8954
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 18062996
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	0,027	0	15,5	15,074	0	15,256	14,826	0	24	0	59	58,9	0,34	0,31
25.03.2025	4,4	0,09	0	15,43	15,09	0	15,182	14,848	0	24	0	60,7	60,3	0,35	0,31
26.03.2025	6,9	0,106	0	15,44	15,108	0	15,178	14,855	0	24	0	60,6	60,5	0,34	0,31
27.03.2025	5,7	0,083	0	15,41	15,104	0	15,15	14,849	0	24	0	60,8	60,5	0,35	0,31
28.03.2025	8,9	0,087	0	15,38	15,113	0	15,119	14,858	0	24	0	61,2	60,7	0,35	0,31
29.03.2025	9,9	0,104	0	15,37	15,085	0	15,106	14,828	0	24	0	61,8	61,4	0,35	0,31
30.03.2025	6,8	0,117	0	15,41	15,064	0	15,139	14,802	0	24	0	60,9	60,4	0,34	0,31
31.03.2025	5,9	0,092	0	15,31	15,088	0	15,049	14,835	0	24	0	60,9	60,9	0,34	0,31
01.04.2025	-	0,053	0	15,56	15,342	0	15,295	15,08	0	24	0	59,8	60	0,35	0,31
02.04.2025	-	0,063	0	15,72	15,415	0	15,46	15,159	0	24	0	59,9	60,8	0,35	0,31
03.04.2025	-	0,017	0	15,67	15,367	0	15,411	15,105	0	24	0	60,6	61	0,35	0,31
04.04.2025	-	0,095	0	15,31	14,838	0	15,051	14,583	0	24	0	58,3	59,6	0,36	0,34
05.04.2025	-	0,088	0	10,15	9,588	0	9,99	9,431	0	24	0	57,5	60,7	0,36	0,34
06.04.2025	-	-0,032	0	10,36	9,961	0	10,201	9,791	0	24	0	60,9	64	0,35	0,31
07.04.2025	-	-0,062	0	15,96	15,465	0	15,687	15,175	0	24	0	62,4	63,1	0,35	0,31
08.04.2025	-	0,061	0	15,91	15,495	0	15,625	15,211	0	24	0	60,6	61,7	0,35	0,31
09.04.2025	-	0,071	0	16	15,455	0	15,729	15,184	0	24	0	60,6	61,4	0,35	0,31
10.04.2025	-	0,097	0	16,04	15,457	0	15,768	15,188	0	24	0	61,6	62,8	0,35	0,31
11.04.2025	-	0,078	0	16,05	15,462	0	15,769	15,182	0	24	0	60,2	61,1	0,35	0,31
12.04.2025	-	0,075	0	15,98	15,455	0	15,712	15,189	0	24	0	61,2	61,4	0,35	0,31
Итого:	6,9	1,31	0	301,96	294,026	0	296,877	288,979	0	480	0	60,47	61,06	0,35	0,31

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	8,584	1549,33	1518,238	0	1522,43	1491,946	0	2987	0
12.04.2025	9,891	1851,29	1812,264	0	1819,306	1780,926	0	3467	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#125507#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 12.04.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 18062996
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	1,282	0	55,757	0	0	55,092	0	0	24	0	49,6	44,2	0,34	0,32
25.03.2025	4,4	1,23	0	55,787	0	0	55,15	0	0	24	0	50	44,5	0,34	0,32
26.03.2025	6,9	1,263	0	55,802	0	0	55,153	0	0	24	0	50,2	44,8	0,34	0,32
27.03.2025	5,7	1,256	0	55,779	0	0	55,124	0	0	24	0	50,2	44,8	0,34	0,32
28.03.2025	8,9	1,26	0	55,778	0	0	55,123	0	0	24	0	49,7	44,4	0,34	0,32
29.03.2025	9,9	1,213	0	55,817	0	0	55,171	0	0	24	0	49,5	44,4	0,34	0,32
30.03.2025	6,8	1,174	0	55,984	0	0	55,345	0	0	24	0	48,1	43,3	0,34	0,32
31.03.2025	5,9	1,113	0	56,065	0	0	55,461	0	0	24	0	48,7	43,7	0,34	0,32
01.04.2025	-	1,166	0	56,319	0	0	55,697	0	0	24	0	47,6	42,7	0,34	0,32
02.04.2025	-	1,139	0	56,306	0	0	55,714	0	0	24	0	48,6	43,6	0,35	0,32
03.04.2025	-	1,196	0	58,111	0	0	57,474	0	0	24	0	47,8	43,3	0,35	0,32
04.04.2025	-	1,123	0	59,309	0	0	58,678	0	0	24	0	45,9	41,6	0,35	0,32
05.04.2025	-	1,04	0	58,958	0	0	58,381	0	0	24	0	45	40,7	0,35	0,32
06.04.2025	-	1,053	0	58,669	0	0	58,119	0	0	24	0	46,5	41,8	0,35	0,32
07.04.2025	-	1,156	0	58,742	0	0	58,152	0	0	24	0	47	42,2	0,35	0,32
08.04.2025	-	1,159	0	58,77	0	0	58,167	0	0	24	0	47,6	42,7	0,35	0,32
09.04.2025	-	1,174	0	58,761	0	0	58,147	0	0	24	0	46,7	42,1	0,35	0,32
10.04.2025	-	1,13	0	58,771	0	0	58,175	0	0	24	0	47,2	42,5	0,35	0,32
11.04.2025	-	1,159	0	58,765	0	0	58,158	0	0	24	0	46,2	41,7	0,35	0,32
12.04.2025	-	1,099	0	58,785	0	0	58,203	0	0	24	0	46,5	41,9	0,35	0,32
Итого:	6,9	23,385	0	1147,035	0	0	1134,684	0	0	480	0	47,93	43,05	0,35	0,32

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	191,634	6932,629	0	0	6833,191	0	0	2987	0
12.04.2025	215,018	8079,667	0	0	7967,875	0	0	3467	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения