

#126003#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК

Аральский пер. 2в, Калининград

3428

8527

ТВ7 (АСЦП)

18058835

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2025 | 1,312   | 0         | 41,116  | 0       | 0       | 40,645  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,3   | 41,5   | 0       | 0,27    | -           |
| 25.03.2025 | 1,349   | 0         | 41,126  | 0       | 0       | 40,649  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,5   | 41,5   | 0       | 0,27    | -           |
| 26.03.2025 | 1,364   | 0         | 41,14   | 0       | 0       | 40,657  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,8   | 41,8   | 0       | 0,27    | -           |
| 27.03.2025 | 1,365   | 0         | 41,141  | 0       | 0       | 40,661  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,8   | 41,8   | 0       | 0,27    | -           |
| 28.03.2025 | 1,307   | 0         | 41,15   | 0       | 0       | 40,678  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,3   | 41,6   | 0       | 0,27    | -           |
| 29.03.2025 | 1,273   | 0         | 41,256  | 0       | 0       | 40,785  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,1   | 41,6   | 0       | 0,27    | -           |
| 30.03.2025 | 1,216   | 0         | 41,478  | 0       | 0       | 41,031  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,8   | 40,6   | 0       | 0,27    | -           |
| 31.03.2025 | 1,257   | 0         | 41,483  | 0       | 0       | 41,027  | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,4   | 41     | 0       | 0,27    | -           |
| 01.04.2025 | 1,218   | 0         | 41,494  | 0       | 0       | 41,058  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,2   | 40     | 0       | 0,27    | -           |
| 02.04.2025 | 1,273   | 0         | 42,638  | 0       | 0       | 42,17   | 0      | 0      | 24       | 0       | 48,2   | 40,9   | 0       | 0,27    | -           |
| 03.04.2025 | 1,2     | 0         | 43,575  | 0       | 0       | 43,112  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,5   | 40,8   | 0       | 0,27    | -           |
| 04.04.2025 | 1,113   | 0         | 43,241  | 0       | 0       | 42,816  | 0      | 0      | 24       | 0       | 45,7   | 39,4   | 0       | 0,31    | -           |
| 05.04.2025 | 1,099   | 0         | 43,037  | 0       | 0       | 42,634  | 0      | 0      | 24       | 0       | 44,6   | 38,4   | 0       | 0,31    | -           |
| 06.04.2025 | 1,205   | 0         | 43,103  | 0       | 0       | 42,672  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,2   | 39,3   | 0       | 0,26    | -           |
| 07.04.2025 | 1,237   | 0         | 43,115  | 0       | 0       | 42,673  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,6   | 39,7   | 0       | 0,27    | -           |
| 08.04.2025 | 1,275   | 0         | 43,142  | 0       | 0       | 42,689  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,3   | 40,1   | 0       | 0,27    | -           |
| 09.04.2025 | 1,222   | 0         | 43,132  | 0       | 0       | 42,694  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,4   | 39,5   | 0       | 0,27    | -           |
| 10.04.2025 | 1,246   | 0         | 43,158  | 0       | 0       | 42,712  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,9   | 39,8   | 0       | 0,27    | -           |
| 11.04.2025 | 1,193   | 0         | 43,164  | 0       | 0       | 42,735  | 0      | 0      | 24       | 0       | 46     | 39,3   | 0       | 0,27    | -           |
| 12.04.2025 | 1,205   | 0         | 43,16   | 0       | 0       | 42,73   | 0      | 0      | 24       | 0       | 46,1   | 39,3   | 0       | 0,27    | -           |
| 13.04.2025 | 1,224   | 0         | 43,186  | 0       | 0       | 42,725  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,5   | 40,6   | 0       | 0,27    | -           |
| 14.04.2025 | 0,822   | 0         | 28,048  | 0       | 0       | 27,729  | 0      | 0      | 24       | 0       | 49,1   | 42     | 0       | 0,27    | -           |
| Итого:     | 26,975  | 0         | 917,083 | 0       | 0       | 907,282 | 0      | 0      | 528      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 6,443   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2025 | 500,942 | 10309,205 | 0      | 0      | 10171,766 | 0     | 0     | 12176   | 0      |
| 14.04.2025 | 527,917 | 11226,287 | 0      | 0      | 11079,047 | 0     | 0     | 12704   | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:23:45