

#2665#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель ГБУЗ Наркологический диспансер Калининградской области
Адрес потребителя Барнаульская ба, Калининград (основной корпус)
Номер абонента
Порядковый номер 9338
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4407954
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,25	24,219	23,352	23,719	22,969	24	24	16	68	59	0,39	0,32	-
22.06.2023	0,273	29,188	28,305	28,586	27,844	24	24	16	67	59	0,4	0,32	-
23.06.2023	0,27	27,438	26,352	26,859	25,93	24	24	16	68	59	0,39	0,31	-
24.06.2023	0,235	26,047	24,922	25,516	24,508	24	24	19	67	59	0,39	0,31	-
25.06.2023	0,214	24,492	23,289	23,992	22,906	24	24	0	67	59	0,39	0,31	-
26.06.2023	0,25	27,227	25,922	26,656	25,492	24	24	0	68	60	0,39	0,31	-
27.06.2023	0,248	28,078	26,805	27,492	26,359	24	24	18	68	60	0,39	0,31	-
28.06.2023	0,077	11,367	10,695	11,188	10,555	24	24	2	58	52	0,4	0,31	-
29.06.2023	0	0	0	0	0	24	24	19	26	27	0,42	0,4	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	24	24	19	26	26	0,46	0,46	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	24	24	19	25	25	0,5	0,5	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	24	24	19	25	24	0,5	0,5	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	24	24	19	24	24	0,5	0,5	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	24	24	19	24	24	0,5	0,5	-
05.07.2023	0	0,422	0,367	0,422	0,367	24	24	19	26	24	0,5	0,5	-
06.07.2023	0,113	26,734	26,117	26,406	25,836	24	24	19	49	46	0,4	0,39	-
07.07.2023	0,221	45,742	44,633	44,781	43,797	24	24	16	68	64	0,33	0,3	-
08.07.2023	0,251	32,281	31,008	31,625	30,484	24	24	16	67	60	0,4	0,3	-
09.07.2023	0,243	29,961	28,609	29,344	28,125	24	24	16	67	60	0,4	0,3	-
10.07.2023	0,263	33,148	31,852	32,469	31,32	24	24	16	67	60	0,39	0,3	-
11.07.2023	0,253	28,945	27,562	28,367	27,117	24	24	16	67	59	0,38	0,3	-
12.07.2023	0,269	29,977	28,664	29,352	28,18	24	24	18	68	60	0,36	0,3	-
13.07.2023	0,264	24,164	22,758	23,648	22,398	24	24	18	68	59	0,39	0,31	-
14.07.2023	0,231	20,922	19,617	20,477	19,289	24	24	2	69	59	0,39	0,31	-
15.07.2023	0,207	18,75	17,578	18,359	17,297	24	24	19	68	59	0,4	0,31	-
16.07.2023	0,206	18,617	17,555	18,219	17,273	24	24	19	69	59	0,4	0,31	-
17.07.2023	0,239	21,266	20,32	20,812	19,992	24	24	19	69	59	0,4	0,31	-
18.07.2023	0,212	17,578	16,578	17,195	16,312	24	24	3	69	58	0,39	0,31	-
19.07.2023	0,224	20,656	19,812	20,227	19,5	24	24	3	68	59	0,39	0,31	-
20.07.2023	0,246	27,32	26,578	26,766	26,141	24	24	0	67	59	0,39	0,31	-
Итого:	5,259	594,539	569,25	582,477	559,991	720	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,523												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	1113,165	93661,234	93567,43	91382,281	91839,281	15719,97	1,84
20.07.2023	1118,424	94255,773	94136,68	91964,758	92399,273	16439,97	1,84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 15:10:52