

# #296494#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя 3-й Белорусский фронт, Калининград  
Номер абонента 3341  
Порядковый номер 9648  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19086867  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	14,115	0	404,888	410,276	0,002	396,692	403,812	0,002	24	0	66,7	58,2	0,38	0,32	-
22.03.2026	13,95	0,001	386,036	391,207	0	378,192	385,101	0	24	0	66,9	58,1	0,39	0,34	-
23.03.2026	14,166	0	390,844	395,911	0	383,095	389,898	0	24	0	66	57,2	0,37	0,32	-
24.03.2026	14,04	0	393,215	398,756	0	385,52	392,761	0	24	0	65,6	56,9	0,38	0,33	-
25.03.2026	13,586	0	392,001	397,707	0,001	384,441	391,789	0,001	24	0	65,1	56,6	0,39	0,33	-
26.03.2026	14,472	0	395,996	401,733	0	388,063	395,565	0	24	0	66,3	57,5	0,37	0,32	-
27.03.2026	14,824	0	397,771	403,76	0	389,737	397,548	0	24	0	66,7	57,6	0,37	0,32	-
28.03.2026	13,817	0	384,035	389,936	0	376,361	383,958	0	24	0	66,4	57,6	0,38	0,33	-
29.03.2026	13,586	0	385,32	391,29	0	377,687	385,308	0	24	0	66	57,4	0,39	0,34	-
30.03.2026	14,32	0	392,508	398,533	0	384,704	392,465	0	24	0	66,1	57,3	0,39	0,34	-
31.03.2026	14,986	0	396,21	402,258	0	388,258	396,174	0	24	0	66,4	57,2	0,37	0,32	-
01.04.2026	15,264	0	410,11	416,679	0	401,814	410,258	0	24	0	66,7	57,6	0,38	0,32	-
02.04.2026	15,095	0	396,84	403,353	0	388,796	397,151	0	24	0	66,8	57,6	0,38	0,33	-
03.04.2026	14,971	0	399,68	406,251	0	391,563	399,974	0	24	0	66,9	57,8	0,37	0,32	-
04.04.2026	13,873	0	388,73	395,32	0	381,002	389,263	0	24	0	66,2	57,5	0,38	0,33	-
05.04.2026	13,45	0	387,504	394,151	0	379,877	388,139	0	24	0	65,8	57,4	0,39	0,34	-
06.04.2026	13,911	0	392,654	399,348	0,001	384,893	393,263	0,001	24	0	65,9	57,3	0,39	0,34	-
07.04.2026	14,23	0	388,509	395,08	0	380,73	389,016	0	24	0	66,5	57,6	0,38	0,33	-
08.04.2026	14,331	0	387,521	394,114	0	379,66	388,012	0	24	0	66,9	57,9	0,39	0,33	-
09.04.2026	14,659	0	389,711	396,326	0	381,742	390,165	0	24	0	67,2	58	0,39	0,33	-
10.04.2026	14,333	0	388,649	395,209	0	380,805	389,092	0	24	0	66,7	57,7	0,37	0,32	-
11.04.2026	13,425	0	384,249	390,916	0	376,568	384,864	0	24	0	66,3	57,8	0,39	0,34	-
12.04.2026	13,152	0	384,116	390,851	0	376,483	384,803	0	24	0	66,1	57,8	0,39	0,34	-
13.04.2026	13,57	0	387,654	394,346	0	380,059	388,382	0	24	0	65,6	57,1	0,38	0,33	-
14.04.2026	13,504	0	390,616	397,438	0	383,007	391,45	0	24	0	65,4	57	0,38	0,33	-
15.04.2026	13,439	0	389,573	396,411	0	382,01	390,449	0	24	0	65,3	56,9	0,38	0,33	-
16.04.2026	13,961	0	388,112	394,848	0	380,412	388,829	0	24	0	66,1	57,3	0,37	0,32	-
17.04.2026	14,009	0	389,277	396,076	0	381,544	390,026	0	24	0	66,1	57,3	0,38	0,32	-
18.04.2026	13,169	0	386,079	392,918	0	378,461	386,902	0	24	0	65,8	57,5	0,39	0,33	-
19.04.2026	12,764	0	384,249	391,114	0,001	376,782	385,167	0,001	24	0	65,3	57,3	0,4	0,35	-
20.04.2026	13,612	0	388,922	395,799	0	381,251	389,754	0	24	0	65,9	57,4	0,4	0,35	-
Итого:	434,584	0	12121,579	12317,915	0,005	11880,209	12129,338	0,005	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,799														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	2265,657	42421,014	42676,061	0,137	41431,199	41986,431	0,135	3348	27
20.04.2026	2700,241	54542,592	54993,975	0,143	53311,41	54115,769	0,141	4092	27

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 10:45:08