

# #310891#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2026 по 20.05.2026

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя 3-й Белорусский фронт, Калининград  
Номер абонента 3341  
Порядковый номер 9648  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19086867  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2026	13,801	0	388,251	394,91	0	380,532	388,858	0	24	0	66,1	57,5	0,38	0,33	-
22.04.2026	13,631	0	390,149	397,159	0	382,457	391,071	0	24	0	65,9	57,4	0,38	0,33	-
23.04.2026	13,668	0	388,866	395,889	0	381,215	389,887	0	24	0	65,8	57,2	0,37	0,32	-
24.04.2026	13,72	0	389,815	396,927	0	382,127	390,897	0	24	0	65,8	57,2	0,38	0,33	-
25.04.2026	13,396	0	384,539	391,639	0,001	376,958	385,671	0,001	24	0	65,8	57,4	0,39	0,33	-
26.04.2026	14,01	0	386,471	393,581	0	378,73	387,536	0	24	0	66,4	57,6	0,39	0,33	-
27.04.2026	14,21	0	389,77	396,919	0	382,047	390,899	0	24	0	66,1	57,2	0,38	0,33	-
28.04.2026	14,363	0	390,219	397,331	0	382,402	391,256	0	24	0	66,4	57,4	0,38	0,33	-
29.04.2026	14,46	0	388,419	395,536	0	380,62	389,486	0	24	0	66,5	57,5	0,38	0,33	-
30.04.2026	14,116	0	388,652	395,826	0	380,928	389,805	0	24	0	66,2	57,3	0,38	0,33	-
01.05.2026	13,17	0	385,834	393,062	0,001	378,262	387,091	0,001	24	0	65,6	57,3	0,39	0,34	-
02.05.2026	12,442	0	386,571	393,924	0	379,146	387,969	0	24	0	64,9	57,1	0,4	0,35	-
03.05.2026	11,912	0	384,87	392,245	0	377,522	386,298	0	24	0	64,7	57,2	0,4	0,35	-
04.05.2026	12,256	0	388,76	396,176	0	381,332	390,203	0	24	0	64,8	57,1	0,4	0,35	-
05.05.2026	8,54	0	256,856	261,985	0,062	251,922	258,065	0,061	24	0	64,9	56,9	0,39	0,32	-
06.05.2026	2,122	0,012	42,484	43,79	0,617	41,67	43,212	0,609	24	0	64,7	53,2	0,33	0,27	-
07.05.2026	2,325	0,123	47,356	48,153	0,869	46,463	47,517	0,858	24	0	64,2	53,2	0,33	0,27	-
08.05.2026	2,29	0,173	46,799	47,284	1,022	45,92	46,658	1,008	24	0	64,1	53,2	0,33	0,27	-
09.05.2026	1,85	0,204	39,075	39,701	1,004	38,343	39,17	0,991	24	0	63,9	53,6	0,32	0,26	-
10.05.2026	1,845	0,202	37,549	38,306	1,005	36,84	37,794	0,992	24	0	64,2	53,6	0,32	0,26	-
11.05.2026	1,835	0,202	39,274	40,089	0,967	38,542	39,552	0,954	24	0	63,8	53,6	0,32	0,26	-
12.05.2026	2,379	0,194	49,306	50,318	0,604	48,378	49,66	0,596	24	0	64,1	53	0,34	0,28	-
13.05.2026	2,242	0,12	47,884	49,351	0	46,984	48,712	0	24	0	64,1	52,7	0,37	0,31	-
14.05.2026	2,292	0	48,584	50,2	0	47,671	49,549	0	24	0	64,2	52,7	0,36	0,3	-
15.05.2026	2,225	0	47,326	48,961	0	46,437	48,33	0	24	0	64,1	52,7	0,36	0,3	-
16.05.2026	1,705	0	38,23	39,775	0	37,518	39,254	0	24	0	63,9	53	0,36	0,3	-
17.05.2026	1,723	0	37,51	39,056	0	36,803	38,547	0	24	0	64,2	53	0,37	0,31	-
18.05.2026	2,293	0	50,301	52,024	0	49,366	51,35	0	24	0	63,8	52,7	0,36	0,3	-
19.05.2026	2,206	0	47,612	49,314	0	46,725	48,677	0	24	0	63,9	52,6	0,37	0,31	-
20.05.2026	2,254	0	48,854	50,59	0	47,939	49,932	0	24	0	64	52,7	0,33	0,27	-
Итого:	229,281	0	6356,186	6480,021	6,152	6231,799	6382,906	6,071	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,763														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2026	2700,241	54542,592	54993,975	0,143	53311,41	54115,769	0,141	4092	27
20.05.2026	2929,521	60898,779	61473,996	6,295	59543,208	60498,675	6,211	4812	27

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2026 14:53:25