

#124558#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа спортивных единоборств
Красная 109, г.Калининград
5120

| Заводской номер счётчика 16039828 | Показания прибора, ГДж 20.04.2025 | Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 138,433 | 123,841 | 14.592 | 3.485 |

Подпись исполнителя _____



#124557#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 5120
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 16039828
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tnар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNар, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 21.03.2025 | 4,4 | 0,601 | 0 | 9,237 | 0 | 0 | 9,071 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 46,9 | 0,4 | 0,34 |
| 22.03.2025 | 5,6 | 0,556 | 0 | 9,069 | 0 | 0 | 8,906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 47,8 | 0,4 | 0,34 |
| 23.03.2025 | 5,7 | 0,528 | 0 | 8,542 | 0 | 0 | 8,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 47,2 | 0,4 | 0,34 |
| 24.03.2025 | 6,8 | 0,586 | 0 | 9,111 | 0 | 0 | 8,947 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 47,2 | 0,4 | 0,34 |
| 25.03.2025 | 5,5 | 0,542 | 0 | 8,716 | 0 | 0 | 8,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 47,5 | 0,4 | 0,34 |
| 26.03.2025 | 4,4 | 0,575 | 0 | 8,823 | 0 | 0 | 8,665 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 46,7 | 0,4 | 0,35 |
| 27.03.2025 | 6,9 | 0,558 | 0 | 8,715 | 0 | 0 | 8,559 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 46,9 | 0,4 | 0,35 |
| 28.03.2025 | 5,7 | 0,536 | 0 | 8,113 | 0 | 0 | 7,968 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 46,3 | 0,4 | 0,34 |
| 29.03.2025 | 8,9 | 0,436 | 0 | 6,853 | 0 | 0 | 6,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 46 | 0,4 | 0,34 |
| 30.03.2025 | 9,9 | 0,474 | 0 | 7,402 | 0 | 0 | 7,273 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 46,1 | 0,4 | 0,34 |
| 31.03.2025 | 6,8 | 0,565 | 0 | 8,436 | 0 | 0 | 8,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 46,2 | 0,4 | 0,34 |
| 01.04.2025 | 5,9 | 0,523 | 0 | 8,304 | 0 | 0 | 8,158 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 46,9 | 0,4 | 0,34 |
| 02.04.2025 | - | 0,535 | 0 | 8,168 | 0 | 0 | 8,024 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 46,2 | 0,39 | 0,34 |
| 03.04.2025 | - | 0,419 | 0 | 6,838 | 0 | 0 | 6,721 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 46 | 0,39 | 0,34 |
| 04.04.2025 | - | 0,468 | 0 | 7,261 | 0 | 0 | 7,135 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 45,9 | 0,39 | 0,34 |
| 05.04.2025 | - | 0,538 | 0 | 8,87 | 0 | 0 | 8,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 48 | 0,39 | 0,34 |
| 06.04.2025 | - | 0,615 | 0 | 9,61 | 0 | 0 | 9,425 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 49,5 | 0,38 | 0,34 |
| 07.04.2025 | - | 0,647 | 0 | 9,747 | 0 | 0 | 9,564 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 48,1 | 0,39 | 0,34 |
| 08.04.2025 | - | 0,589 | 0 | 9,736 | 0 | 0 | 9,558 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 48,4 | 0,39 | 0,34 |
| 09.04.2025 | - | 0,641 | 0 | 10,097 | 0 | 0 | 9,914 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 47,5 | 0,39 | 0,34 |
| 10.04.2025 | - | 0,631 | 0 | 10,318 | 0 | 0 | 10,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 48,6 | 0,38 | 0,34 |
| 11.04.2025 | - | 0,62 | 0 | 9,726 | 0 | 0 | 9,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 47,3 | 0,39 | 0,34 |
| 12.04.2025 | - | 0,54 | 0 | 8,533 | 0 | 0 | 8,381 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 47 | 0,39 | 0,34 |
| 13.04.2025 | - | 0,42 | 0 | 6,818 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 46,2 | 0,39 | 0,34 |
| 14.04.2025 | - | 0,392 | 0 | 6,144 | 0 | 0 | 6,039 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 45,5 | 0,4 | 0,33 |
| 15.04.2025 | - | 0,257 | 0 | 5,177 | 0 | 0 | 5,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 48 | 0,39 | 0,32 |
| 16.04.2025 | - | 0,368 | 0 | 5,807 | 0 | 0 | 5,708 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 45,7 | 0,39 | 0,3 |
| 17.04.2025 | - | 0,183 | 0 | 4,85 | 0 | 0 | 4,771 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 50,2 | 0,37 | 0,27 |
| 18.04.2025 | - | 0,133 | 0 | 5,722 | 0 | 0 | 5,632 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 52,8 | 0,37 | 0,25 |
| 19.04.2025 | - | 0,057 | 0 | 7,581 | 0 | 0 | 7,469 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 54,4 | 0,38 | 0,25 |
| 20.04.2025 | - | 0,059 | 0 | 7,675 | 0 | 0 | 7,563 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 54,3 | 0,38 | 0,25 |
| Итого: | 6,4 | 14,592 | 0 | 249,999 | 0 | 0 | 245,6 | 0 | 0 | 744 | 0 | 61,7 | 47,78 | 0,39 | 0,33 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNар, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 20.03.2025 | 123,841 | 2126,829 | 0 | 0 | 2083,801 | 0 | 0 | 5276 | 259 |
| 20.04.2025 | 138,433 | 2376,831 | 0 | 0 | 2329,401 | 0 | 0 | 6020 | 259 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____