

#120861#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖСК № 8, УК

Кошевого 68-74, Калининград

61

9837

ТВ7 (АСЦП)

22187126

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	8,464	0	160,135	157,643	0	158,098	156,538	0	24	0	52,3	39,6	0,4	0,4	-
25.02.2025	9,288	0	161,622	158,86	0	159,368	157,656	0	24	0	54,9	41	0,4	0,4	-
26.02.2025	9,257	0	161,839	158,89	0	159,557	157,66	0	24	0	55,2	41,3	0,4	0,4	-
27.02.2025	9,154	0	162,099	159,503	0	159,801	158,252	0	24	0	55,2	41,5	0,4	0,4	-
28.02.2025	8,522	0	161,324	158,585	0	159,195	157,409	0	24	0	53,2	40,4	0,4	0,4	-
01.03.2025	8,376	0	159,939	157,122	0	157,88	155,996	0	24	0	52,6	39,9	0,4	0,4	-
02.03.2025	8,324	0	157,505	155,906	0	155,469	154,776	0	24	0	52,8	40	0,4	0,4	-
03.03.2025	8,005	0	156,684	155,23	0	154,743	154,152	0	24	0	51,7	39,3	0,4	0,39	-
04.03.2025	7,822	0	156,329	154,898	0	154,439	153,837	0	24	0	51	38,9	0,4	0,39	-
05.03.2025	7,822	0	156,951	155,411	0	155,039	154,346	0	24	0	51,2	39,2	0,4	0,4	-
06.03.2025	7,82	0	158,361	156,694	0	156,413	155,593	0	24	0	51,6	39,6	0,4	0,4	-
07.03.2025	7,776	0	159,859	157,816	0	157,884	156,686	0	24	0	51,7	39,9	0,4	0,4	-
08.03.2025	7,821	0	160,925	158,667	0	158,914	157,51	0	24	0	51,9	40,2	0,4	0,4	-
09.03.2025	7,739	0	161,45	158,97	0	159,455	157,821	0	24	0	51,5	39,9	0,4	0,4	-
10.03.2025	7,655	0	161,945	159,279	0	159,949	158,123	0	24	0	51,5	40,1	0,4	0,4	-
11.03.2025	7,763	0	158,618	156,814	0	156,637	155,679	0	24	0	51,9	40,1	0,4	0,4	-
12.03.2025	8,031	0	159,87	157,744	0	157,823	156,58	0	24	0	52,6	40,4	0,4	0,4	-
13.03.2025	8,137	0	160,033	157,635	0	157,972	156,474	0	24	0	52,6	40,3	0,4	0,4	-
14.03.2025	8,547	0	159,648	157,484	0	157,499	156,287	0	24	0	53,9	40,9	0,41	0,4	-
15.03.2025	9,035	0	161,616	158,599	0	159,367	157,379	0	24	0	54,7	41,2	0,41	0,4	-
16.03.2025	8,966	0	159,344	157,062	0	157,112	155,853	0	24	0	54,9	41,3	0,41	0,4	-
17.03.2025	9,31	0	160,32	157,742	0	158,004	156,492	0	24	0	55,8	41,7	0,41	0,41	-
18.03.2025	8,745	0	157,837	156,076	0	155,672	154,891	0	24	0	54,3	40,9	0,4	0,4	-
19.03.2025	8,565	0	158,244	156,439	0	156,135	155,28	0	24	0	53,7	40,6	0,4	0,4	-
20.03.2025	8,797	0	160,485	157,893	0	158,274	156,681	0	24	0	54,4	41,1	0,4	0,4	-
21.03.2025	7,721	0	159,426	157,249	0	157,474	156,13	0	24	0	51,4	39,7	0,4	0,4	-
22.03.2025	8,655	0	160,81	157,921	0	158,662	156,74	0	24	0	53,6	40,6	0,4	0,4	-
23.03.2025	7,827	0	159,167	157,216	0	157,265	156,153	0	24	0	50,8	38,9	0,4	0,4	-
Итого:	233,944	0	4472,385	4409,348	0	4414,1	4376,974	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,877														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	2365,073	43147,446	42755,854	0	42565,527	42438,307	0	0	0
23.03.2025	2599,014	47619,83	47165,201	0	46979,625	46815,281	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:19:25