

#165977#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Н. Карамзина 50-56, Калининград

4113

9845

ТВ7 (АСЦП)

22178241

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2025 | 2,66 | 0 | 98,354 | 100,953 | 0 | 97,355 | 100,208 | 0 | 24 | 0 | 46,9 | 40,3 | 0,41 | 0,39 | - |
| 25.10.2025 | 2,763 | 0 | 98,621 | 101,179 | 0 | 97,599 | 100,424 | 0 | 24 | 0 | 47,3 | 40,5 | 0,41 | 0,39 | - |
| 26.10.2025 | 2,814 | 0 | 98,592 | 101,106 | 0 | 97,555 | 100,344 | 0 | 24 | 0 | 47,6 | 40,8 | 0,41 | 0,39 | - |
| 27.10.2025 | 2,915 | 0 | 98,553 | 100,976 | 0 | 97,49 | 100,199 | 0 | 24 | 0 | 48,3 | 41,1 | 0,41 | 0,39 | - |
| 28.10.2025 | 2,858 | 0 | 98,37 | 100,888 | 0 | 97,332 | 100,127 | 0 | 24 | 0 | 47,8 | 40,8 | 0,41 | 0,39 | - |
| 29.10.2025 | 2,861 | 0 | 98,289 | 100,784 | 0 | 97,248 | 100,026 | 0 | 24 | 0 | 47,8 | 40,7 | 0,41 | 0,39 | - |
| 30.10.2025 | 2,818 | 0 | 98,133 | 100,69 | 0 | 97,108 | 99,94 | 0 | 24 | 0 | 47,5 | 40,5 | 0,41 | 0,39 | - |
| 31.10.2025 | 2,862 | 0 | 98,342 | 100,848 | 0 | 97,311 | 100,099 | 0 | 24 | 0 | 47,5 | 40,5 | 0,41 | 0,39 | - |
| 01.11.2025 | 2,931 | 0 | 98,418 | 100,784 | 0 | 97,351 | 100,011 | 0 | 24 | 0 | 48,2 | 41 | 0,41 | 0,39 | - |
| 02.11.2025 | 2,78 | 0 | 98,662 | 100,878 | 0 | 97,647 | 100,136 | 0 | 24 | 0 | 47,2 | 40,4 | 0,41 | 0,39 | - |
| 03.11.2025 | 2,714 | 0 | 98,936 | 101,12 | 0 | 97,929 | 100,379 | 0 | 24 | 0 | 46,9 | 40,3 | 0,41 | 0,39 | - |
| 04.11.2025 | 2,792 | 0 | 98,918 | 101,005 | 0 | 97,892 | 100,251 | 0 | 24 | 0 | 47,4 | 40,5 | 0,41 | 0,39 | - |
| 05.11.2025 | 2,71 | 0 | 98,719 | 100,708 | 0 | 97,719 | 99,968 | 0 | 24 | 0 | 46,9 | 40,2 | 0,41 | 0,39 | - |
| 06.11.2025 | 2,724 | 0 | 98,471 | 100,536 | 0 | 97,466 | 99,797 | 0 | 24 | 0 | 47 | 40,3 | 0,41 | 0,39 | - |
| 07.11.2025 | 2,908 | 0 | 98,462 | 100,445 | 0 | 97,418 | 99,685 | 0 | 24 | 0 | 47,9 | 40,8 | 0,41 | 0,39 | - |
| 08.11.2025 | 3,098 | 0 | 98,588 | 100,446 | 0 | 97,489 | 99,663 | 0 | 24 | 0 | 49 | 41,4 | 0,41 | 0,39 | - |
| 09.11.2025 | 3,114 | 0 | 98,458 | 100,321 | 0 | 97,364 | 99,543 | 0 | 24 | 0 | 49 | 41,4 | 0,41 | 0,39 | - |
| 10.11.2025 | 3,025 | 0 | 98,304 | 100,227 | 0 | 97,24 | 99,469 | 0 | 24 | 0 | 48,3 | 40,9 | 0,41 | 0,39 | - |
| 11.11.2025 | 2,951 | 0 | 98,514 | 100,282 | 0 | 97,475 | 99,533 | 0 | 24 | 0 | 47,8 | 40,6 | 0,41 | 0,39 | - |
| 12.11.2025 | 2,966 | 0 | 98,686 | 100,358 | 0 | 97,636 | 99,606 | 0 | 24 | 0 | 47,9 | 40,6 | 0,41 | 0,39 | - |
| 13.11.2025 | 2,873 | 0 | 98,52 | 100,287 | 0 | 97,493 | 99,546 | 0 | 24 | 0 | 47,4 | 40,4 | 0,41 | 0,39 | - |
| 14.11.2025 | 2,847 | 0 | 98,405 | 100,318 | 0 | 97,389 | 99,584 | 0 | 24 | 0 | 47,2 | 40,2 | 0,41 | 0,39 | - |
| 15.11.2025 | 3,169 | 0 | 98,867 | 100,57 | 0 | 97,748 | 99,771 | 0 | 24 | 0 | 49,4 | 41,6 | 0,41 | 0,39 | - |
| 16.11.2025 | 4,06 | 0 | 99,307 | 100,797 | 0 | 97,863 | 99,807 | 0 | 24 | 0 | 56 | 46,1 | 0,41 | 0,39 | - |
| 17.11.2025 | 3,538 | 0 | 98,677 | 100,326 | 0 | 97,432 | 99,456 | 0 | 24 | 0 | 52,1 | 43,4 | 0,41 | 0,39 | - |
| 18.11.2025 | 3,786 | 0 | 98,861 | 100,11 | 0 | 97,551 | 99,211 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 44,2 | 0,41 | 0,39 | - |
| 19.11.2025 | 3,54 | 0 | 98,334 | 99,805 | 0 | 97,122 | 98,968 | 0 | 24 | 0 | 51,6 | 42,9 | 0,41 | 0,39 | - |
| 20.11.2025 | 4,205 | 0 | 99,016 | 100,517 | 0 | 97,57 | 99,54 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 45,9 | 0,41 | 0,39 | - |
| 21.11.2025 | 3,892 | 0 | 98,667 | 99,689 | 0 | 97,34 | 98,794 | 0 | 24 | 0 | 53,8 | 44,3 | 0,41 | 0,39 | - |
| 22.11.2025 | 4,019 | 0 | 99,134 | 100,153 | 0 | 97,769 | 99,228 | 0 | 24 | 0 | 54,4 | 44,6 | 0,41 | 0,39 | - |
| 23.11.2025 | 4,933 | 0 | 99,487 | 100,571 | 0 | 97,781 | 99,45 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 49 | 0,41 | 0,39 | - |
| Итого: | 98,126 | 0 | 3057,665 | 3117,677 | 0 | 3022,682 | 3092,763 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,437 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.10.2025 | 1248,056 | 33321,81 | 33826,771 | 0 | 32549,634 | 33188,621 | 0 | 16524 | 120 |
| 23.11.2025 | 1346,182 | 36379,476 | 36944,448 | 0 | 35572,314 | 36281,385 | 0 | 17268 | 120 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:52:50