

#98221#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 23, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00261591	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9,247	0	9.247
Количество тепловой энергии, система 2	28,53	16,615	11.915

Подпись исполнителя



#98220#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 9926  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261591  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	22,7	-0,51	0,3	0,1
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	22,6	-0,44	0,3	0,1
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	22,6	-0,47	0,3	0,1
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	22,2	-0,27	0,3	0,1
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	21	0	0,3	0,1
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,9	19,9	-0,04	0,3	0,1
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	18,8	0,07	0,3	0,1
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,8	17,6	0,11	0,3	0,1
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	18,7	-0,17	0,3	0,1
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,5	17,3	0,17	0,3	0,1
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,4	17,5	-0,06	0,3	0,1
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,5	17,6	-0,07	0,3	0,1
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,1	17,2	-0,12	0,3	0,1
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	17,9	-0,28	0,23	0,13
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	18,6	-0,4	0,17	0,16
09.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	19,1	-0,44	0,18	0,18
10.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	19,6	-0,44	0,33	0,32
11.10.2024	-	0,263	0	69,71	68,66	0	69,11	68,16	0	0	24	0	0	42,9	39,1	3,8	0,6	0,57
12.10.2024	-	0,703	0	197,81	195,3	0	196,07	193,87	0	0	24	0	0	43	39,5	3,59	0,54	0,52
13.10.2024	-	0,843	0	197,98	195,07	0	195,94	193,43	0	0	24	0	0	46,8	42,5	4,3	0,6	0,57
14.10.2024	-	0,705	0	198,27	195,26	0	196,59	193,87	0	0	24	0	0	42,4	38,8	3,58	0,6	0,57
15.10.2024	-	0,776	0	197,66	194,82	0	195,93	193,39	0	0	24	0	0	43,5	39,5	3,96	0,6	0,57
16.10.2024	-	0,863	0	197,24	194,54	0	195,25	192,94	0	0	24	0	0	45,9	41,5	4,43	0,59	0,57
17.10.2024	-	0,849	0	193,87	191,32	0	191,93	189,78	0	0	24	0	0	45,8	41,3	4,43	0,59	0,58
18.10.2024	-	0,798	0	193,42	191,05	0	191,62	189,6	0	0	24	0	0	44,5	40,3	4,18	0,6	0,58
19.10.2024	-	0,794	0	190,42	188,06	0	188,63	186,62	0	0	24	0	0	44,4	40,2	4,21	0,6	0,58
20.10.2024	-	0,772	0	190,41	188,04	0	188,62	186,59	0	0	24	0	0	44,2	40,1	4,11	0,6	0,58
21.10.2024	-	0,685	0	194,39	192,09	0	192,76	190,81	0	0	24	0	0	42,1	38,5	3,56	0,6	0,58
22.10.2024	-	0,608	0	192,8	190,57	0	191,36	189,37	0	0	24	0	0	40,8	37,6	3,18	0,6	0,58
23.10.2024	-	0,588	0	193,11	190,88	0	191,62	189,65	0	0	24	0	0	40,4	37,3	3,07	0,6	0,58
Итого:	-	9,247	0	2407,09	2375,66	0	2385,43	2358,08	0	0	720	0	-	29,81	28,24	1,57	0,42	0,32

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2024	0	0	0	0	0	0	0
23.10.2024	9,247	2407,09	2375,66	0	2385,43	2358,08	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



#97802#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 9867  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261591  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,386	0,139	21,86	18,52	21,53	18,28	3,25	24	0	0	58,4	46,7	11,67	0,62	0,59
25.09.2024	-	0,404	0,147	22,16	18,53	21,84	18,29	3,55	24	0	0	58,4	46,7	11,74	0,62	0,59
26.09.2024	-	0,417	0,154	22,21	18,43	21,87	18,19	3,68	24	0	0	58,5	46,6	11,93	0,62	0,59
27.09.2024	-	0,385	0,133	21,59	18,34	21,3	18,1	3,2	24	0	0	58,2	46,4	11,82	0,62	0,59
28.09.2024	-	0,396	0,14	21,7	18,24	21,39	18	3,39	24	0	0	58,2	46,2	12,03	0,62	0,59
29.09.2024	-	0,427	0,16	22,32	18,3	21,99	18,06	3,93	24	0	0	58,2	46	12,12	0,62	0,59
30.09.2024	-	0,462	0,182	22,51	17,94	22,18	17,7	4,48	24	0	0	58,2	45,7	12,53	0,62	0,59
01.10.2024	-	0,415	0,151	21,77	17,98	21,45	17,74	3,71	24	0	0	57,7	45,2	12,53	0,62	0,59
02.10.2024	-	0,432	0,16	21,93	17,92	21,61	17,68	3,93	24	0	0	58	45,3	12,75	0,62	0,59
03.10.2024	-	0,431	0,16	21,88	17,87	21,58	17,63	3,95	24	0	0	57,8	45,1	12,71	0,62	0,59
04.10.2024	-	0,429	0,151	22,17	18,33	21,85	18,09	3,76	24	0	0	58,1	45,4	12,7	0,62	0,59
05.10.2024	-	0,416	0,141	22,22	18,66	21,89	18,42	3,47	24	0	0	58,3	45,7	12,61	0,62	0,59
06.10.2024	-	0,458	0,175	22,9	18,49	22,55	18,25	4,3	24	0	0	58,1	45,6	12,58	0,62	0,59
07.10.2024	-	0,443	0,163	22,48	18,34	22,13	18,1	4,03	24	0	0	58,2	45,5	12,7	0,62	0,59
08.10.2024	-	0,428	0,151	21,91	18,08	21,61	17,84	3,77	24	0	0	58,1	45,3	12,82	0,62	0,59
09.10.2024	-	0,438	0,158	21,86	17,85	21,54	17,61	3,93	24	0	0	58,3	45,4	12,87	0,62	0,59
10.10.2024	-	0,431	0,16	21,76	17,78	21,42	17,54	3,88	24	0	0	58,2	45,4	12,81	0,62	0,59
11.10.2024	-	0,431	0,158	21,61	17,63	21,29	17,39	3,9	24	0	0	58,2	45,3	12,88	0,62	0,59
12.10.2024	-	0,433	0,162	21,8	17,77	21,46	17,53	3,93	24	0	0	58,2	45,6	12,69	0,44	0,41
13.10.2024	-	0,245	0,095	13,71	11,12	13,55	10,99	2,56	24	0	0	53,6	42,7	10,94	0,44	0,42
14.10.2024	-	0,315	0,138	10,42	5,93	10,28	5,93	4,35	24	0	0	53,3	35,5	17,81	0,48	0,46
15.10.2024	-	0,338	0,135	12,52	8,16	12,33	8,16	4,17	24	0	0	54,6	38,4	16,13	0,52	0,49
16.10.2024	-	0,347	0,127	14,52	10,67	14,28	10,67	3,61	24	0	0	55,7	40,3	15,36	0,52	0,49
17.10.2024	-	0,358	0,139	14,59	10,51	14,35	10,51	3,84	24	0	0	55,8	40,1	15,61	0,54	0,51
18.10.2024	-	0,336	0,133	14,48	10,67	14,28	10,58	3,7	24	0	0	55,2	40,9	14,26	0,63	0,6
19.10.2024	-	0,37	0,125	18,07	14,75	17,83	14,56	3,27	24	0	0	57	43,2	13,8	0,63	0,6
20.10.2024	-	0,417	0,161	18,76	14,49	18,5	14,34	4,16	24	0	0	57,2	43,1	14,12	0,63	0,6
21.10.2024	-	0,381	0,134	17,62	13,95	17,37	13,83	3,54	24	0	0	57	42,8	14,25	0,63	0,6
22.10.2024	-	0,374	0,133	17,13	13,47	16,89	13,39	3,5	24	0	0	57	42,6	14,34	0,63	0,6
23.10.2024	-	0,372	0,132	17,12	13,42	16,88	13,39	3,49	24	0	0	56,9	42,6	14,25	0,63	0,6
Итого:	-	11,915	4,397	587,58	472,14	579,02	466,79	112,23	720	0	-	57,29	44,04	13,25	0,6	0,57

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	16,615	898,6	740,61	884,78	731,78
23.10.2024	28,53	1486,18	1212,75	1463,8	1198,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения