

#120814#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель	Служба административно-технического обеспечения, МБУ ГО "Город Калининград"
Адрес потребителя	Советский пр-т 103А, Калининград
Номер абонента	3773
Порядковый номер	6373
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	13013312
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	8,675	0	162,89	161,37	0	159,91	159,48	0	24	0	63,2	50,2	0,6	0,6	-
22.02.2025	7,342	0	163,42	162,085	0	160,965	160,502	0	24	0	57	46,1	0,6	0,6	-
23.02.2025	7,388	0	163,76	162,375	0	161,237	160,732	0	24	0	57,7	46,8	0,6	0,6	-
24.02.2025	6,354	0	163,845	162,655	0	161,761	161,285	0	24	0	52,4	43	0,6	0,6	-
25.02.2025	6,37	0	163,73	162,52	0	161,661	161,154	0	24	0	52,3	42,9	0,6	0,6	-
26.02.2025	5,484	0	163,67	162,605	0	161,906	161,434	0	24	0	48,1	40	0,6	0,6	-
27.02.2025	5,085	0	163,885	162,84	0	162,282	161,767	0	24	0	46	38,6	0,6	0,6	-
28.02.2025	5,96	0	163,04	161,895	0	161,169	160,674	0	24	0	49,7	40,9	0,6	0,6	-
01.03.2025	6,61	0	162,775	161,52	0	160,616	160,11	0	24	0	53,5	43,7	0,6	0,6	-
02.03.2025	5,781	0	162,685	161,545	0	160,834	160,325	0	24	0	49,5	40,9	0,6	0,6	-
03.03.2025	5,314	0	162,665	161,63	0	161,022	160,534	0	24	0	46,8	38,9	0,6	0,6	-
04.03.2025	4,771	0	162,665	161,665	0	161,195	160,674	0	24	0	44,4	37,3	0,6	0,6	-
05.03.2025	4,573	0	162,485	161,49	0	161,097	160,556	0	24	0	43,3	36,5	0,6	0,6	-
06.03.2025	4,423	0	162,67	161,735	0	161,302	160,802	0	24	0	43	36,4	0,6	0,6	-
07.03.2025	4,08	0	162,75	161,8	0	161,373	160,828	0	24	0	42,8	36,7	0,6	0,6	-
08.03.2025	3,548	0	163,245	162,37	0	162,138	161,592	0	24	0	39	33,8	0,6	0,6	-
09.03.2025	3,849	0	163,56	162,605	0	162,316	161,732	0	24	0	41	35,4	0,6	0,6	-
10.03.2025	3,822	0	163,925	163,035	0	162,66	162,128	0	24	0	41,3	35,7	0,6	0,6	-
11.03.2025	4,438	0	164,14	163,15	0	162,74	162,193	0	24	0	43,2	36,7	0,6	0,6	-
12.03.2025	4,931	0	164,32	163,27	0	162,722	162,186	0	24	0	46	38,7	0,6	0,6	-
13.03.2025	5,778	0	164,25	163,145	0	162,409	161,92	0	24	0	49,2	40,7	0,6	0,6	-
14.03.2025	6,576	0	164,18	162,975	0	162,031	161,578	0	24	0	53	43,3	0,6	0,6	-
15.03.2025	7,078	0	163,805	162,475	0	161,392	160,902	0	24	0	56,3	45,8	0,6	0,6	-
16.03.2025	6,78	0	163,895	162,595	0	161,595	161,085	0	24	0	54,9	44,9	0,6	0,6	-
17.03.2025	7,678	0	163,735	162,375	0	161,156	160,717	0	24	0	58,4	47	0,6	0,6	-
18.03.2025	6,036	0	163,535	162,33	0	161,49	160,968	0	24	0	51,7	42,7	0,6	0,6	-
19.03.2025	5,785	0	162,775	161,665	0	160,951	160,463	0	24	0	49,2	40,6	0,6	0,6	-
20.03.2025	5,591	0	163,16	162,03	0	161,225	160,726	0	24	0	50,1	41,8	0,6	0,6	-
Итого:	160,1	0	4575,46	4543,75	0	4523,155	4509,047	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,239														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	3134,109	90232,59	92159,695	0	89110,696	91368,3	0	23363	746
20.03.2025	3294,211	94808,05	96703,445	0	93633,853	95877,346	0	24035	746

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 8:08:43