

#142055#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: УКУЮТАдрес: Зоологическая,11-15

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00211275

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА163

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2025	68,56	62,46	6,1	62,72	61,39	62,32	61,21	0,18	7	5	0,386	0,016	24	0	
25.06.2025	68,11	61,96	6,15	59,64	58,38	59,34	58,31	0,07	7	5	0,367	0,009	24	0	
26.06.2025	68,4	62,14	6,26	60,12	58,86	59,81	58,74	0,12	7	5	0,38	0,014	24	0	
27.06.2025	68,5	62,25	6,25	59,92	58,65	59,61	58,55	0,1	7	5	0,377	0,009	24	0	
28.06.2025	68,54	62,59	5,95	53,46	52,34	53,21	52,26	0,08	7	5	0,318	0,01	21	3	*
29.06.2025	68,42	62,45	5,97	60,72	59,44	60,44	59,37	0,07	7	5	0,362	0,011	24	0	
30.06.2025	68,44	62,65	5,79	60,8	59,54	60,55	59,47	0,07	7	5	0,353	0,011	24	0	
01.07.2025	68,29	62,17	6,12	59,96	58,7	59,76	58,69	0,01	7	5	0,362	0,005	24	0	
02.07.2025	68,66	63,7	4,96	61,52	60,25	61,33	60,21	0,04	7	5	0,305	0,006	24	0	
03.07.2025	68,67	63,84	4,83	61,68	60,41	61,54	60,37	0,04	7	5	0,295	0,008	24	0	
04.07.2025	68,67	62,37	6,3	61,18	59,91	61,02	59,95	-0,04	7	5	0,376	0,004	24	0	
05.07.2025	68,66	63,01	5,65	61,95	60,66	61,83	60,69	-0,03	7	5	0,343	0,005	24	0	
06.07.2025	68,67	63,31	5,36	62,16	60,87	62,08	60,92	-0,05	7	5	0,325	0,003	24	0	
07.07.2025	68,73	63,5	5,23	62,56	61,26	62,49	61,31	-0,05	7	5	0,319	0,005	24	0	
08.07.2025	68,66	63,62	5,04	63,75	62,39	63,72	62,5	-0,11	7	5	0,309	0,003	24	0	
09.07.2025	68,45	62,46	5,99	63,49	62,2	63,43	62,3	-0,1	7	5	0,369	0,002	24	0	
10.07.2025	68,05	62,74	5,31	65,08	63,75	65,02	63,84	-0,09	7	5	0,337	0,004	24	0	
11.07.2025	66,23	61,97	4,26	59,83	58,69	59,6	58,54	0,15	7	5	0,263	0,013	24	0	*
12.07.2025	68,44	62,75	5,69	64,84	63,49	64,4	63,25	0,24	7	5	0,381	0,016	24	0	
13.07.2025	68,42	63,51	4,91	65,67	64,26	64,9	63,69	0,57	7	5	0,356	0,035	24	0	
14.07.2025	68,41	62,95	5,46	65,49	64,11	64,51	63,37	0,74	7	5	0,401	0,048	24	0	
15.07.2025	68,35	62,98	5,37	65,78	64,37	64,84	63,63	0,74	7	5	0,394	0,047	24	0	
16.07.2025	68,14	62,74	5,4	60,75	59,51	59,98	58,91	0,6	7	5	0,364	0,041	24	0	
17.07.2025	68,22	62,57	5,65	62,64	61,36	61,8	60,69	0,67	7	5	0,395	0,042	24	0	
18.07.2025	68,12	62,66	5,46	58,88	57,66	58,17	57,12	0,54	7	5	0,351	0,034	23	1	*
19.07.2025	68,05	62,76	5,29	59,8	58,59	59,16	58,09	0,5	7	5	0,345	0,033	24	0	
20.07.2025	68,29	63,24	5,05	61,29	60,01	60,66	59,54	0,47	7	5	0,336	0,029	24	0	
21.07.2025	68,36	63,13	5,23	61,65	60,37	61,02	59,93	0,44	7	5	0,346	0,029	24	0	
22.07.2025	68,09	62,85	5,24	62,04	60,75	61,44	60,31	0,44	7	5	0,349	0,029	24	0	
23.07.2025	68,32	63,36	4,96	63,81	62,45	63,22	62,06	0,39	7	5	0,341	0,026	24	0	
Итого:				1853,1	1814,62	1841,2	1807,82	6,8			10,505	0,547	716	4	
Средние:	68,33	62,82	5,5						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2524:00	11244,71	10999,98	11257,33	11092,37	-92,39	149,463	-1,194	2937	0
23/07/2524:00	13097,89	12814,6	13098,53	12900,19	-85,59	159,968	-0,647	3653	4
Итого:	1853,18	1814,62	1841,2	1807,82	6,8	10,505	0,547	716	4

Период нормальной работы 716ч

Период отсутств.счета теплоснабжения 4ч

Время работы прибора после сброса 9-10-25г.

Представитель абонента _____ Для представителя теплоснабж.организации

