

#31456#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель	Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя	Камская 2, г.Калининград
Номер абонента	4609
Порядковый номер	1523
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31688
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2023	0,075	12,05	12,15	24	0	61,9	54	-
22.09.2023	0,082	11,61	11,69	24	0	62,2	54,4	-
23.09.2023	0,057	11,58	11,67	24	0	62,9	56,9	-
24.09.2023	0,057	11,47	11,56	24	0	62,7	56,7	-
25.09.2023	0,071	11,36	11,45	24	0	62,6	55,9	-
26.09.2023	0,08	10,68	10,76	24	128	62,9	55,3	-
27.09.2023	0,088	8,64	8,71	24	0	63,6	53,6	-
28.09.2023	0,074	7,96	8,02	24	0	63,5	53,5	-
29.09.2023	0,096	7,25	7,31	24	0	63,7	52	-
30.09.2023	0,062	10,41	10,49	24	0	63,7	56,6	-
01.10.2023	0,062	10,37	10,46	24	0	63,5	56,4	-
02.10.2023	0,083	11,54	11,63	24	0	62,3	54,1	-
03.10.2023	0,086	11,17	11,26	24	0	62,4	52,4	-
04.10.2023	0,07	10,18	10,27	24	0	62,5	55,2	-
05.10.2023	0,234	13,54	13,65	24	0	63,8	50,3	-
06.10.2023	0,378	15,03	15,14	24	0	65,4	42,3	-
07.10.2023	0,366	15,35	15,47	24	0	64,6	42,7	-
08.10.2023	0,487	22,71	22,9	24	0	65,1	45,2	-
09.10.2023	0,505	21,04	21,2	24	0	66	45,1	-
10.10.2023	0,499	20,29	20,44	24	0	65,2	43,7	-
11.10.2023	0,27	12,92	13	24	0	64	44,8	-
12.10.2023	0,331	13,79	13,9	24	0	65,1	41,9	-
13.10.2023	0,334	13,92	14,04	24	0	65,1	44,1	-
14.10.2023	0,266	12,43	12,55	23,99	128	64,3	45,4	-
15.10.2023	0,446	17,6	17,75	24	0	66,6	43,8	-
16.10.2023	0,556	22,78	22,98	24	0	67,2	45,7	-
17.10.2023	0,487	19,74	19,9	24	0	66,7	44,9	-
18.10.2023	0,465	18,6	18,76	24	0	65,6	43,2	-
19.10.2023	0,584	24,32	24,52	24	0	66,8	45,4	-
20.10.2023	0,609	23,55	23,75	24	0	68,8	46,3	-
Итого:	7,86	433,88	437,38	719,99	0	0	0	0
Гкал	6,76							

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.09.2023	3285,306	500859,32	493781,69	154736,72
20.10.2023	3293,166	501293,2	494219,07	155456,7

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:13:11