

#296340#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Некрасова 10-14, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7138
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272081
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,517	87,13	85	85	24	0	0	74,1	44,5	29,61	0,62	0,39	-
20.03.2026	2,404	83,02	81,03	81,03	24	0	0	73,6	43,9	29,63	0,61	0,39	-
21.03.2026	2,481	88,08	85,95	85,95	24	0	0	73,5	44,7	28,86	0,62	0,39	-
22.03.2026	2,402	83,53	81,5	81,5	24	0	0	73,6	44,2	29,42	0,62	0,39	-
23.03.2026	2,116	72,15	70,44	70,44	24	0	0	73,5	43,5	30,05	0,63	0,39	-
24.03.2026	1,969	65,98	64,39	64,39	24	0	0	73,6	43,1	30,55	0,64	0,38	-
25.03.2026	1,675	56,83	55,47	55,47	24	0	0	73,3	43,1	30,21	0,62	0,39	-
26.03.2026	2,18	73,23	71,46	71,46	24	0	0	73,9	43,4	30,46	0,62	0,39	-
27.03.2026	2,405	83,26	81,28	81,28	24	0	0	73,6	44	29,56	0,62	0,39	-
28.03.2026	2,444	84,37	82,37	82,37	24	0	0	73,6	44	29,66	0,63	0,39	-
29.03.2026	2,302	78,37	76,46	76,46	24	0	0	73,4	43,3	30,09	0,63	0,39	-
30.03.2026	2,114	73,1	71,34	71,34	24	0	0	73,5	43,9	29,61	0,63	0,39	-
31.03.2026	2,356	80,46	78,52	78,52	24	0	0	73,6	43,6	30	0,62	0,39	-
01.04.2026	2,514	87,48	85,37	85,37	24	0	0	73,6	44,2	29,45	0,62	0,39	-
02.04.2026	2,51	89,19	87,09	87,09	24	0	0	73,3	44,5	28,82	0,62	0,39	-
03.04.2026	2,441	83,94	81,95	81,95	24	0	0	73,6	43,8	29,79	0,62	0,39	-
04.04.2026	2,308	79,23	77,33	77,33	24	0	0	73,3	43,5	29,85	0,63	0,39	-
05.04.2026	2,197	72,69	70,95	70,95	24	0	0	73,7	42,7	30,95	0,63	0,39	-
06.04.2026	2,257	76,56	74,73	74,73	24	0	0	73,3	43,1	30,17	0,62	0,39	-
07.04.2026	2,458	83,4	81,39	81,39	24	0	0	73,7	43,5	30,17	0,61	0,4	-
08.04.2026	2,721	94,63	92,35	92,35	24	0	0	73,6	44,2	29,47	0,61	0,4	-
09.04.2026	2,831	97,28	94,9	94,9	24	0	0	74,1	44,3	29,82	0,62	0,39	-
10.04.2026	2,579	88,89	86,74	86,74	24	0	0	73,7	44	29,7	0,63	0,39	-
11.04.2026	2,408	80,84	78,89	78,89	24	0	0	73,8	43,3	30,52	0,63	0,39	-
12.04.2026	2,247	76,22	74,37	74,37	24	0	0	73,5	43,4	30,15	0,63	0,39	-
13.04.2026	2,085	69,2	67,53	67,53	24	0	0	73,8	43	30,86	0,63	0,39	-
14.04.2026	1,848	65,16	63,64	63,64	24	0	0	72,3	43,3	29,03	0,63	0,39	-
15.04.2026	2,215	76,31	74,49	74,49	24	0	0	73,1	43,4	29,73	0,63	0,39	-
16.04.2026	2,268	77,17	75,33	75,33	24	0	0	73,7	43,6	30,08	0,63	0,39	-
17.04.2026	2,268	77,17	75,33	75,33	24	0	0	73,7	43,6	30,08	0,63	0,39	-
18.04.2026	2,037	69,05	67,4	67,4	24	0	0	73,4	43,2	30,18	0,64	0,39	-
Итого:	71,557	2453,92	2394,99	2394,99	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,557												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	3020,514	105088,29	101858,16	101858,16
18.04.2026	3092,071	107542,21	104253,15	104253,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 9:24:41