

#32112#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель	РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя	Беланова 29-А, г.Калининград
Номер абонента	1870
Порядковый номер	3433
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	32177
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2023	0,643	26,37	24	0	69,3	49,3	-
25.09.2023	0,623	25,41	24	0	69,6	49,4	-
26.09.2023	0,636	25,71	24	0	69,6	49,3	-
27.09.2023	0,602	24,78	24	0	69,6	49,7	-
28.09.2023	0,61	24,96	23,99	128	69,6	49,7	-
29.09.2023	0,592	26,22	24	0	68,8	49,9	-
30.09.2023	0,558	30,61	24	0	65,7	50,6	-
01.10.2023	0,633	32,7	24	0	65,9	50	-
02.10.2023	0,598	30,83	24	0	66,2	50,2	-
03.10.2023	0,599	30,6	24	0	66,3	50,1	-
04.10.2023	0,631	34,17	24	0	65,4	50,1	-
05.10.2023	0,617	32,12	24	0	66	50	-
06.10.2023	0,582	47,87	24	0	62,9	50	-
07.10.2023	0,711	39,98	24	0	65,2	49,8	-
08.10.2023	0,738	36,98	24	0	65,8	49,3	-
09.10.2023	0,631	32,08	24	0	66,2	49,8	-
10.10.2023	0,691	29,93	24	0	68,2	49	-
11.10.2023	0,636	35,03	24	0	67,4	49,7	-
12.10.2023	0,962	52,84	24	0	66,6	47,2	-
13.10.2023	1,378	42,8	24	0	70,4	42,6	-
14.10.2023	1,43	41,98	24	0	71,7	42,4	-
15.10.2023	1,512	43,88	24	0	71,6	42,1	-
16.10.2023	1,409	41,28	24	0	71,5	42,2	-
17.10.2023	1,686	49,82	24	0	72,1	42,9	-
18.10.2023	1,912	59,59	24	0	72	44,3	-
19.10.2023	2,338	83,15	24	0	72,3	48	-
20.10.2023	2,411	105,06	24	0	70,9	49,6	-
21.10.2023	2,278	81,03	24	0	71,9	47,6	-
22.10.2023	1,94	58,88	24	0	72,2	44	-
23.10.2023	1,737	52,06	24	0	72,1	43,5	-
Итого:	32,324	1278,72	719,99	0	0	0	0
Гкал	27,798						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2023	10634,477	524560,41	153270,3
23.10.2023	10666,801	525839,13	153990,29

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 7:53:28