

#84470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Адрес потребителя Горбунова 1, Калининград
Номер абонента 1870
Порядковый номер 3421
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33514
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2024	0,518	13,24	24	0	70,8	37	4,9
25.04.2024	0,468	12,12	24	0	70,1	36,9	6,4
26.04.2024	0,375	9,67	24	0	70,4	37,5	7,8
27.04.2024	0,339	8,51	24	0	70,7	37,1	12,1
28.04.2024	0,234	6,39	24	0	69,9	40,4	14,6
29.04.2024	0,229	6,11	24	0	69,9	39	16,9
30.04.2024	0,185	5,25	24	0	69,8	41,2	16,1
01.05.2024	0,175	4,95	24	0	69,7	40,8	-
02.05.2024	0,16	4,81	24	0	68,7	41,8	-
03.05.2024	0,097	3,52	24	0	67,3	43,9	-
04.05.2024	0,096	3,46	24	0	67,4	43,9	-
05.05.2024	0,09	3,35	24	0	67,2	44,3	-
06.05.2024	0,092	3,42	24	0	67	44,1	-
07.05.2024	0,092	3,43	24	0	67	44,1	-
08.05.2024	0,098	3,5	24	0	67,3	43,7	-
09.05.2024	0,095	3,45	24	0	67,3	43,9	-
10.05.2024	0,096	3,54	24	0	66,9	43,8	-
11.05.2024	0,098	3,56	24	0	67	43,7	-
12.05.2024	0,095	3,5	24	0	67	43,8	-
13.05.2024	0,099	3,56	24	0	67,2	43,6	-
14.05.2024	0,096	3,56	24	0	66,9	43,7	-
15.05.2024	0,098	3,49	24	0	67,4	43,6	-
16.05.2024	0,098	3,7	24	0	66,7	43,7	-
17.05.2024	0,1	3,54	24	0	67,3	43,7	-
18.05.2024	0,095	3,49	24	0	67	43,9	-
19.05.2024	0,091	3,4	24	0	67,1	44,1	-
20.05.2024	0,095	3,54	24	0	66,7	44	-
21.05.2024	0,099	3,54	24	0	67,2	43,7	-
22.05.2024	0,096	3,46	24	0	67,4	43,9	-
23.05.2024	0,096	3,42	24	0	67,4	43,8	-
Итого:	4,695	144,48	720	0	0	0	0
Гкал	4,038						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2024	1874,844	60487,34	146940,78
23.05.2024	1879,539	60631,82	147660,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 9:30:44