

#31443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель	БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя	Чернышевского 56а, Калининград, Учебный корпус №4
Номер абонента	3770
Порядковый номер	818
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	26242
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.09.2023	0,127	8,34	24	0	60,3	48,5	-
22.09.2023	0,119	7,9	24	0	60	48,3	-
23.09.2023	0,078	7,01	24	0	58,6	49,4	-
24.09.2023	0,073	6,79	24	0	58,5	49,5	-
25.09.2023	0,137	8,37	24	0	60,5	48	-
26.09.2023	0,13	8,26	24	0	60,3	48,2	-
27.09.2023	0,133	8,45	24	0	60,6	48,4	-
28.09.2023	0,123	8,17	24	0	60,2	48,5	-
29.09.2023	0,121	8,09	24	0	60,2	48,4	-
30.09.2023	0,086	7,1	24	0	59	49,2	-
01.10.2023	0,084	7,03	24	0	58,5	49,4	-
02.10.2023	0,138	8,2	24	0	60,8	47,8	-
03.10.2023	0,127	8,46	24	0	60,5	48,7	-
04.10.2023	0,156	9,37	24	0	60,6	48,3	-
05.10.2023	0,127	8,62	24	0	60,1	48,4	-
06.10.2023	0,14	8,98	24	0	60,2	48,3	-
07.10.2023	0,083	7,55	24	0	58,7	49,6	-
08.10.2023	0,085	7,53	24	0	58,7	49,3	-
09.10.2023	0,162	9,67	24	0	61,1	48,3	-
10.10.2023	0,174	9,83	24	0	60,7	47,8	-
11.10.2023	0,073	6,29	21,2	128	59,3	49,3	-
12.10.2023	0,149	9,1	24	0	61	48,2	-
13.10.2023	0,142	7,66	24	0	63,2	48,1	-
14.10.2023	0,083	5,45	24	0	61,1	48,1	-
15.10.2023	0,082	5,29	24	0	61	47,7	-
16.10.2023	1,559	48,77	24	0	68,2	45,5	-
17.10.2023	2,247	69,88	24	0	72,8	44,8	-
18.10.2023	2,097	61,9	24	0	72,6	43,4	-
19.10.2023	2,496	86,52	24	0	72,8	47,6	-
20.10.2023	2,588	87,67	24	0	73,1	47,7	-
Итого:	13,919	552,25	717,2	0	0	0	0
Гкал	11,97						

Общее время работы системы, ч	720
Период нормальной работы системы, ч	717,2

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.09.2023	12067,298	473244,7	170839,02
20.10.2023	12081,217	473796,95	171556,22

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.10.2023 7:12:04